



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světla výška	Objem místnosti	Vypočítava teplota interiéru	Teplota ztráta větráním	Teplota ztráta prostupem	Teplota ztráta celkem
[-]	[-]	A [m ²]	s.v. [m]	O [m ³]	θ _{air,i} [°C]	Φ _{v,i} [W]	Φ _{tr,j} [W]	Φ _{tot,j} [W]
VCHOD 253								
2.06.01	chodba + KK	9,3	2,300	21,4	20	0	109	109
2.06.02	WC	1,5	2,550	3,8	20	0	97	97
2.06.03	koupelna	3,7	2,550	9,4	24	0	12	12
2.06.04	pokoj	10,6	2,550	27,0	20	40	176	216
2.06.05	pokoj	18,5	2,550	47,2	20	40	369	409
2.06.06	pokoj	13,9	2,550	35,4	20	40	241	281
Σ BYT 2.06		57,5		144,3		120	1004	1124
2.07.01	chodba + KK	8,8	2,300	20,2	20	0	106	106
2.07.02	koupelna + WC	5,5	2,550	14,0	24	0	120	120
2.07.03	jídlna	5,1	2,550	13,0	20	20	14	34
2.07.04	pokoj	4,8	2,550	12,2	20	20	147	167
2.07.05	pokoj	18,3	2,550	46,7	20	40	281	321
2.07.06	pokoj	13,9	2,550	35,4	20	40	238	278
Σ BYT 2.07		56,4		141,6		120	906	1026
VCHOD 252								
2.08.01	chodba + KK	8,8	2,300	20,2	20	0	106	106
2.08.02	WC	1,5	2,550	3,8	20	0	96	96
2.08.03	koupelna	3,8	2,550	9,7	24	0	12	12
2.08.04	pokoj	11,3	2,550	28,8	20	61	167	228
2.08.05	pokoj	19,3	2,550	49,2	20	61	286	347
Σ BYT 2.08		44,7		111,8		122	667	789
2.09.01	chodba	9,1	2,300	20,9	20	0	108	108
2.09.02	koupelna + WC	5,6	2,550	14,3	24	0	120	120
2.09.03	kuchyň	10,5	2,550	26,8	20	0	262	262
2.09.04	pokoj	18,2	2,550	46,4	20	40	369	409
2.09.05	pokoj	14,4	2,550	36,7	20	40	240	280
2.09.06	pokoj	14,4	2,550	36,7	20	40	239	279
Σ BYT 2.09		72,2		181,8		120	1338	1458

LEGENDA:

ŘÍVOD (45 °C)

PÁTEČKA (30°C)

NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X		 evora GREEN ENERGY PROJEKCE • REALIZACE • SERVIS	
INVESTOR:	OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	U MEDVÍDŮ 222,223,224,K.Ú. MILÍN		ZAKÁZKA Č. 16139	
PROFESÍ ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 12/2019	
VYPRACOVAL:	ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ	ZOOP. PROJEKTOVAL: ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 03014.10)	FORMÁT: ISO A3.1 (4×A4)	
OBSAH:	253 252 - 2NP		MĚŘÍTKO: 1:50	
			VÝKRES Č. UT-11	