


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světla výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru	Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná ztráta celkem
[-]	[-]	A [m²]	s.v. [m]	O [m³]	θ _{int,i} [°C]	Φ _{V,i} [W]	Φ _{T,i} [W]	Φ _{K,i} [W]
VCHOD 255								
1.01.01	chodba + KK	8,9	2,400	21,4	20	0	81	81
1.01.02	WC	1,4	2,650	3,7	20	0	86	86
1.01.03	koupelna	3,6	2,650	9,5	24	0	3	3
1.01.04	pokoř	10,5	2,650	27,8	20	40	219	259
1.01.05	pokoř	18,9	2,650	50,1	20	40	308	348
1.01.06	pokoř	9,0	2,650	23,9	20	40	120	160
Σ BYT 1.01		52		136		120	817	937
1.02.01	chodba	9,0	2,400	21,6	20	0	80	80
1.02.02	WC	1,6	2,650	4,2	20	0	91	91
1.02.03	koupelna	4,0	2,650	10,6	24	0	3	3
1.02.04	kuchyň	10,3	2,650	27,3	20	61	130	191
1.02.05	pokoř	28,8	2,650	76,3	20	61	375	436
Σ BYT 1.02		53,7		140,1		122	679,0	801

LEGENDA:

— PŘÍVOD (45 °C)

- - - ZPÁTEČKA (30°C)



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X			
INVESTOR:	OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	U MEDVÍDKŮ 222,223,224,K.Ú. MILÍN			ZAKÁZKA Č. 16139
PROFESÍ ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM: 12/2019
VYPRACOVAL:	TOMÁŠ JOCH	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)
OBSAH:	255 - 1NP			MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. UT-03