



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světla výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru	Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná ztráta celkem
[ - ]	[ - ]	A [m²]	s.v. [m]	O [m³]	θ <sub>int,i</sub> [°C]	Φ <sub>v,i</sub> [W]	Φ <sub>p,i</sub> [W]	Φ <sub>HE,i</sub> [W]
VCHOD 255								
2.01.01	chodba + KK	8,9	2,300	20,5	20	0	109	109
2.01.02	WC	1,4	2,550	3,6	20	0	95	95
2.01.03	koupelna	4,0	2,550	10,2	24	0	11	11
2.01.04	pokoj	10,5	2,550	26,8	20	40	262	302
2.01.05	pokoj	18,4	2,550	46,9	20	40	374	414
2.01.06	pokoj	15,0	2,550	38,3	20	40	235	275
Σ BYT 2.01		58,2		146,2		120	1086,0	1206
2.02.01	chodba	8,8	2,300	20,2	20	0	108	108
2.02.02	WC	1,6	2,550	4,1	20	0	100	100
2.02.03	koupelna	4,0	2,550	10,2	24	0	13	13
2.02.04	kuchyně	10,3	2,550	26,3	20	0	162	162
2.02.05	pokoj	18,4	2,550	46,9	20	61	283	344
2.02.06	pokoj	15,0	2,550	38,3	20	61	245	306
Σ BYT 2.02		58,1		107,7		122	911	1033

LEGENDA:  
— PŘÍVOD (45 °C)  
- - - ZPÁTEČKA (30°C)



NÁZEV STAVBY:		SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X	
INVESTOR:		OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN	
MÍSTO STAVBY:		U MEDVÍDKŮ 222,223,224,K.Ú. MILÍN	
PROFESÍ   ÚČEL:		VYTÁPĚNÍ   DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
VYPRACOVAL:		ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ	
OBSAH:		255 - 2NP	
ZODP. PROJEKTANT:		ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)	
FORMÁT:		ISO A3.2 (3×A4)	
MĚŘÍTKO:		1:50	
VÝKRES Č.:		UT-04	

