



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o. - II
Druh zadávacího řízení:	zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_385.html
Identifikace projektu	registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821

Název zadavatele:	MAUTING s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Mikulovská 362, 691 42 Valtice
Zastoupen:	Ing. Josef Grégr, jednatel Jan Sítek, jednatel Ing. Bohumír Posolda, jednatel Ing. Jaroslav Bajko, jednatel
IČO:	469 79 794
DIČ:	CZ46979794

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+ 420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 22. 4. 2020 byla doručena prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění výšky výpočtové plochy pro umělé osvětlení (např. 0,75cm od země) a doplnění odrazivosti výpočtových ploch.

Tyto dva parametry musejí být pro všechny účastníky shodné, aby byly výpočty porovnatelné.

Děkuji

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že výpočtová plocha pro osvětlení je podlaha haly. Montáž zařízení začíná na podlaze.

Hodnoty odrazivosti (%):	podlaha	20
	stropy	50
	stěny	50

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 první věta a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

Nabídky je nutné podat **nejpozději do 18. 5. 2020, 10:00 hodin.**

Článek 11. Otevírání nabídek

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne 18. 5. 2020 v 10:00 hodin.

V Brně dne 24. 1. 2020

Za zadavatele – MAUTING s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci