



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o. - II
Druh zadávacího řízení:	zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_385.html
Identifikace projektu	registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821

Název zadavatele:	MAUTING s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Mikulovská 362, 691 42 Valtice
Zastoupen:	Ing. Josef Grégr, jednatel Jan Sítek, jednatel Ing. Bohumír Posolda, jednatel Ing. Jaroslav Bajko, jednatel
IČO:	469 79 794
DIČ:	CZ46979794

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+ 420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 2.

I.

Dne 27. 4. 2020 byla doručena prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Prosím o vysvětlení, z jakého důvodu je požadována optika na svítidle 120 stupňů? Tato optika vede zpravidla k nadměrnému oslnění pracovníků a v případě, že má návrh osvětlení doložen výpočtem, je samozřejmě možné splnit podmínky osvětlení (intenzita, rovnoměrnost) jiným typem optiky. Opravdu tedy zadavatel trvá na optice svítidla 120 stupňů? V zadávací dokumentaci není vůbec řešenou normou požadovaná hodnota oslnění, tzv. UGR, které by s optikou 120 stupňů bylo nedosažitelné a tím pádem by hrozilo, že řešení nebude v souladu s hygienickými normami. Děkuji za informaci.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že jedním z technických parametrů svítidla je „Úhel vyzařování svítidla je 120 stupňů.“ Tento technický parametr zadavatel nebude měnit. Úhel vyzařování svítidla je zvolen pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlení. Podle informací zadavatele je oslnění zabráněno opálovým difuzorem svítidla. Součinitel oslnění UGR pro svařovny a jemné montážní práce je stanoven ČSN EN 12464-1.

V Brně dne 29. 4. 2020

Za zadavatele – MAUTING s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci