



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o. - II
Druh zadávacího řízení:	zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_385.html
Identifikace projektu	registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821

Název zadavatele:	MAUTING s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Mikulovská 362, 691 42 Valtice
Zastoupen:	Ing. Josef Grégr, jednatel Jan Sítek, jednatel Ing. Bohumír Posolda, jednatel Ing. Jaroslav Bajko, jednatel
IČO:	469 79 794
DIČ:	CZ46979794

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+ 420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 3.

I.

Dne 5. 5. 2020 byla doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



Dobrý den Vážená paní Inženýrko,

V reakci na vyhlášené výběrové řízení spol. Mauting, s.r.o. „Energetické úspory ve společnosti MAUTING, a.s.o. – II.“, bychom měli na zadavatele následující dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dotaz č. 3:

Je možné v hale 1a a 1b umístit svítidla výš než do udané výšky roviny svítidel 4,9m?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že v hale 1a a 1b není možné umístit svítidla výš.

Dotaz č. 4:

V ZD uvádíte, že počet skupin v hale 1a je 7. V hale 1b požadujete totožný počet skupin?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že v hale 1b požaduje rozdělit svítidla do dvou skupin, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

V Brně dne 6. 5. 2020

Za zadavatele – MAUTING s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci