



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o. - II
Druh zadávacího řízení:	zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_385.html
Identifikace projektu	registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821

Název zadavatele:	MAUTING s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Mikulovská 362, 691 42 Valtice
Zastoupen:	Ing. Josef Grégr, jednatel Jan Sítek, jednatel Ing. Bohumír Posolda, jednatel Ing. Jaroslav Bajko, jednatel
IČO:	469 79 794
DIČ:	CZ46979794

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+ 420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 5.



I.

Dne 13. 5. 2020 byla doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 5:

Dobrý den Vážená paní Inženýrko,

v reakci na vyhlášené výběrové řízení „Energetické úspory ve společnosti MAUTNG, s.r.o. – II“ bychom na zadavatele měli následující dotaz týkající se zadávací dokumentace:

- 1) V ZD uvádíte, že navržené osvětlení musí reagovat na úbytek (příspěvek) denního světla. Jakým způsobem má soustava osvětlení reagovat na tento úbytek/příspěvek denního svitu? Bude regulace svítidel plynulá 0-100% nebo se mají svítidla pouze automaticky vypnout/zapnout v závislosti na množství denního světla? Je požadována i možnost regulace svítidel pomocí tlačítkového ovládání?

Za odpověď na výše uvedený dotaz předem děkujeme.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že dotaz účastníka byl již doručen po lhůtě uvedené v čl. 12 odst. 1) Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace. Zadavatel se přesto rozhodl na tento dotaz reagovat. Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje, že navržené osvětlení musí reagovat na úbytek (příspěvek) denního světla. Reakce osvětlení na úbytek (příspěvek) denního světla musí být plynulá. Druhý uvedený způsob (vypínání/zapínání svítidel) je nevhodný (např. z hlediska rovnoměrnosti). Regulace osvětlení pomocí tlačítek nebyla požadována.

V Brně dne 13. 5. 2020

Za zadavatele – MAUTING s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci