



V1	OHŘEV TV
V2	VZDUCHOTECHNIKA
V3	VYTÁPĚNÍ KUCHYNĚ

1	KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ, RS UNI 3 (ETL Ekotherm, spol. s r.o.)
2	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG131, DN 25, Kvs 6,3, + SERVOPOHON ARA600
3	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25–60, 230 V, 5–45 W, 0,05–0,38 A
4	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 32–60, 230 V, 5–45 W, 0,05–0,38 A
5	NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 300 l

	OBĚHOVÉ ČERPADLO
	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
	FILTR
	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
	ZPĚTNÝ VENTIL
	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
	TEPLOMĚR, ROZSAH 0–120°C
	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

VYTÁPĚNÍ – REVIZE 26.3.2020

INVESTOR: OBEC ROZTOKY Roztoky 128 270 23 Křivoklát	PETR POTOČKA SEDLÉC 65	
VYPRACOVAL: PETR POTOČKA	kopie:	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ V Zahradkách 230, Roztoky	IČO: 49836188	DATUM: 02/2018
	STUPEŇ: SP	MĚŘÍTKO:
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	FORMÁT:	VÝKRES Č.
OBSAH: ÚT – SCHÉMA ZAPOJENÍ R–S	ÚT–3	