



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 2010 :

Viz protokol o určení vnějších vlivů - příloha D.1.4.g.03

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

SCHÉMA ZAPOJENÍ - VIZ PŘÍLOHA č. D.1.4.g.04

LEGENDY VÝVODŮ, VEDENÍ A SVÍTIDEL - VIZ PŘÍLOHY č. D.1.4.g.05 A D.1.4.g.08

POZNÁMKY :

- R3 - rozvodnice pro kuchyňku 2.08
- Rozvody navrženy kabely s měděnými jádry (např. CYKY)
- Uložení vedení :
 - Ve zdi pod omítkou (v podlaze)
 - Volně nad podhledy na závěsech nebo drátěných kabelových žlábech
 - Uložení vedení bude upřesňováno dle skutečného provedení stávajících a nových konstrukcí
- Rozvody nutno koordinovat s ostatními profesemi - zejména kuchyňská technologie, vzduchotechnika, ZTI
- Přesné polohy kuchyňské technologie a popis viz příloha D.1.4.g.07
- Volné vývody 230 V délka 3 m, kabel s gumovou izolací (např. CGSG)
- Volné vývody 400 V délka 3 m, kabel s gumovou izolací (např. CGSG)
- Před prováděním omítek :
 - Musí technický dozor ve spolupráci s investorem odsouhlasit umístění spínačů, svítidel a způsob ovládání osvětlení
 - Musí technický dozor ve spolupráci s investorem odsouhlasit umístění zásuvek
 - Musí dodavatelé technologických zařízení správnost napájecích a ovládacích rozvodů - zejména kuchyňská technologie, vzduchotechnika, ZTI



Jiří Dydovič
ADES
projekt elektro NN
Na Pískách 46, 162 00 Praha 6
tel./fax: 222 232 367
mobil: +420 604 936 110

Rozvodná síť: 3 PE/N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

VEDKA s.r.o

Kundratka 17, Praha 8

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZMĚNA-ÚPRAVA-DATUM	
J.DYDOVIČ		J.DYDOVIČ		03/2020	
INVESTOR Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát				MĚŘÍTKO	FORMÁT
STAVBA Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně ROZTOKY				1:50	6A4
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
NÁZEV KUCHYŇKA 2.NP - ELEKTROINSTALACE				ČÁST DOKUMENTACE	Č.VÝKRESU
				ELEKTRO NN	03

ADES
Jiří Dydovič
projekt elektro NN
Na Pískách 23, 160 00 Praha 6
mobil: +420 604 936 110
mail: dydo@volny.cz