

# Ovládací skříň RO1

Plastová rozvodnice s plným víkem,


Krytí: IP65

Rozměry: š 330, v 685, h 155

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

In = 25A, Iks = 10kA




## Základní údaje:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím  
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním  
a automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div></div> <div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b></div> <div><b>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</b></div> <div>Jilemnického 233</div> <div>562 01, Ústí nad Orlicí</div> <div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Ing. Josef Motl	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun			
INVESTOR	STEPS s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun			
STAVBA STEPS Lanškroun Stavební úpravy objektu č.p. 995, S02–S03			ZAKÁZKA	20003
			DATUM	2/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ R01			ČÍSLO VÝKRESU	E8

