



STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A HUP JSOU STÁVAJÍCÍ					
ZODP. PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div><div></div><div>PROJEKCE</div><div>PLYNOVÝŘÁBENÍ VZDUCHOTECHNIKA</div><div>MIROSLAV ŠRÁMEK</div><div>LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRADNÍ 345</div></div>			
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK				
INVESTOR :	STĚPA s. r. o., IČO: 46506993, Šázavská 995, 563 01 Lanškroun				
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 995 LANŠKROUN ST. P. Č. 3426/1		FORMÁT	A3		
		DATUM	V. 2017		
		ÚČEL	DSP		
		ČÍS. ZAK.	2017/Inv.		
ČÁST PROJEKTU :	D1.4.1 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :		
VÝKRES :	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	1 : 100	D1.4.1-01		

LEGENDA:

PLYNOVÉ POTRUBÍ  
ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ  
KULOVÝ KOHOUT  
OTCELOVÉ POTRUBÍ DLE EN 10255 (EN 10208-1) BUDE POSPOJOVÁNO SVÁŘENÍ  
A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE NATŘENO DLE ČSN 17 0072  
OCHRANNÁ TRUBKA

DN 25  
OT

INSTALACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 VE ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TP G 704 01,  
PŘI PROSTUPU STĚNOU A STROPEM BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,  
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU BUDE OZNAČEN DLE ČSN 01 8012 TABULKOU "HUP".