



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 – ČÁST 3

Název veřejné zakázky:	Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce a dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1119.html
Identifikace projektu	Název: „Úsporná opatření objektu č. p. 995“ Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013926

Název zadavatele:	STEPA s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Sázavská 995, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Zastoupen:	Ing. Pavel Tecl, jednatel
IČO:	46506993
DIČ:	CZ46506993

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 4. 6. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotazy:

Zasíláme dotazy k k zadávací dokumentaci VZ: Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o. - část 3

1. Žádáme Vás tímto o upřesnění termínu realizace střechy, pouze v TZ je předpokládaná doba realizace 05 – 12/2020
2. Žádáme Vás tímto o upřesnění trapézového plechu TR50/260/0,75mm – materiál, povrch. Úprava



TENDERA

3. Ve VV nejsou uvedeny klempířské výrobky
4. V zadávací dokumentaci není požární zpráva. Prosíme o doplnění. (posouzení střešního souvrství) V zadávací dokumentaci není složka statika. Prosíme o doplnění. (rozteč ocel. vaznic pro uložení trapézových plechů)
5. Ve VV - pol. 10 je položka pro provedení vytažení fólie. V této položce jsou i m2 provedení fólie v ploše. Cena za provedení v ploše nebo za vytažení je odlišná. Měli by být ve VV položky na plochu a vytažení vykázané samostatně.
6. Předpokládáme, že se má ocenit pouze část poptávky označená jako „způsobilé údaje“

K dotazům zadavatel uvádí následující:

Ad 1) 1. Žádáme Vás tímto o upřesnění termínu realizace střechy, pouze v TZ je předpokládaná doba realizace 05 – 12/2020

Před uzavřením smlouvy proběhne koordinační schůzka, kde se společně stanoví termíny pro ostatní činnosti (výměna plynových spotřebičů a svítidel), jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Co se týče termínu realizace střechy předpokládáme realizaci asi 09-11/2020. Celý projekt musí být do konce února 2021 ukončen.

Ad 2) 2. Žádáme Vás tímto o upřesnění trapézového plechu TR50/260/0,75mm – materiál, povrch. úprava

Ocelový plech, lakovaný, odstín RAL 9002 nebo RAL 9010.

Ad 3) 3. Ve VV nejsou uvedeny klempířské výrobky

Oddíl klempířských výrobků v rozpočtu je ve stavební části - nezpůsobilé výdaje (položky č. 113-118). Pokud chybí nějaká položka je potřeba ji blíže specifikovat - nejsme si vědomi.

Ad 4) 4. V zadávací dokumentaci není požární zpráva. Prosíme o doplnění. (posouzení střešního souvrství)

Zadavatel přikládá kompletní požární zprávu jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Ad 5) 5. V zadávací dokumentaci není složka statika. Prosíme o doplnění. (rozteč ocel. vaznic pro uložení trapézových plechů)

Vaznice jsou IPE 160 v osové vzdálenosti cca 1600 mm, celkový výpočet statiky zadavatel přikládá jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Ad 6) 6. Ve VV - pol. 10 je položka pro provedení vytažení fólie. V této položce jsou i m2 provedení fólie v ploše. Cena za provedení v ploše nebo za vytažení je odlišná. Měli by být ve VV položky na plochu a vytažení vykázané samostatně.

Do výkazu výměr byla vložena samostatná položka č. 33 v m2 provedení fólie v ploše. Zadavatel přikládá aktualizovaný rozpočet (výkaz výměr) jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Ad 7) 7. Předpokládáme, že se má ocenit pouze část poptávky označená jako „způsobilé údaje“

Zadávací řízení je vypsáno na zateplení včetně rekonstrukce (zvýšení střechy), tj. na způsobilé i nezpůsobilé výdaje dohromady. Ocenit je proto nutné celou část poptávky.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- VPN_Příloha č. 7_ Požární zpráva
- VPN_Příloha č. 8_ Statický výpočet
- VPN_Příloha č. 5.3_Položkový rozpočet_stavební část_08062020

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 9. Způsob podání nabídek

3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději do 9. 7. 2020 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 10. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne **9. 7. 2020 v 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - VPN_Příloha č. 7_ Požární zpráva
- Příloha č. 2 - VPN_Příloha č. 8_ Statický výpočet
- Příloha č. 3 - VPN_Příloha č. 5.3_Položkový rozpočet_stavební část_08062020

V Brně dne 8. 6. 2020

Za zadavatele – STEPA s.r.o.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci