



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	BPS – areál Mladá Boleslav
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_750.html
Identifikace projektu:	„BPS – areál Mladá Boleslav“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359

Název zadavatele:	COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupen:	Miloslav Neuman, jednatel Radek Lizec, jednatel
IČO:	47551984
DIČ:	CZ47551984

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. XV zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotazy obsažené v tomto vysvětlení začínají pořadovým č. 26.

I.

Dne 6. 8. 2020 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 26:

V objektu SO02 Bioplynová stanice není navržena žádná vzduchotechnika. Od subdodavatele technologie máme avizováno, že bude potřeba zajistit ventilaci vestavku mezi nádržemi. Bylo by možné obdržet bližší specifikaci?



TENDERA

K dotazu č. 26 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o „přístřešek pro čerpadla“, kde nebude trvalá obsluha. Bude větrán přirozeně 3 otevíratelnými světlíky – viz Technická zpráva a výkresy SO 02 Bioplynová stanice:

Střešní světlíky Součástí kompletní dodávky specializované firmy budou tři bodové střešní světlíky, které budou zajišťovat denní osvětlení v prostoru s čerpadly. Navrženy jsou střešní světlíky obloukového tvaru o půdorysném rozměru 1,2 x 1,2 m, které budou zároveň otvírané, aby bylo zajištěno přirozené větrání. Aerační křídla budou zajišťovat větrání nadzdvihnutím (nikoliv posunem), tak aby nedocházelo k zatékání v případě srážek. Zároveň budou vybaveny povětrnostními čidly, která zajistí, že v případě špatných klimatických podmínek se světlíky automaticky uzavřou. Otevírání bude ruční (dle potřeb zaměstnanců) a elektronické (ovládané tlačítkem pomocí servopohonů). Vzhledem k nevytápěnému prostoru nejsou na světlíky kladeny žádné speciální tepelné technické požadavky. Pro zakrytí může být použit polykarbonát, který při požáru neskapává. Pro možné odpadávání částí světlíku v případě požáru budou ze spodní strany světlíky zajištěny ocelovou sítí.

Vzduchotechnika nebyla uvažována. Pokud bude dána návrhem technického řešení vybraného dodavatele, bude její podrobnější specifikaci řešit až projektová dokumentace pro provádění stavby, která je součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 27:

K objektu SO02 není navržena žádná dešťová kanalizace ani jiná kanalizace. Ze střechy objektu je nutné odvézt dešťovou vodu, jak má být tento objekt na dešťovou kanalizaci napojen?

K dotazu č. 27 zadavatel uvádí následující:

Pro odvod dešťové vody ze zastřešení byl volen jednoduchý způsob svodu ze střechy na 5 místech do okolního terénu se zasáknutím do zelené plochy, případný přívalový déšť ze zelené plochy je odveden SO 10 Kanalizací dešťovou v SO 07 Komunikace a zelené plochy – viz Technická zpráva a výkresy uvedených stavebních objektů.

V Brně, dne 11. 8. 2020

Za zadavatele – COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

poradce pro výběrová řízení

na základě plné moci