



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Úsporná opatření ve společnosti TECHart systems s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1126.html

Název zadavatele:	TECHart systems s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Machatého 679/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Věra Linhartová, jednatel Ing. Radek Linhart, jednatel
IČO:	26172615
DIČ:	CZ26172615

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 25. 8. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili výše uvedeného výběrového řízení v části 4 - realizace FVE. K Zadávací dokumentaci mám následující otázku:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



V technické zprávě (str. 3) se píše: *"systém bude koncipován na paralelní spolupráci se sítí, kde bude zpětnovazebně zabezpečeno, aby nedocházelo k přetokům vyrobené energie do distribuční soustavy smart řízením AC/DC konverze a ovládáním zátěže."*

Mám dotaz ohledně fungování regulace - U FVE nelze zcela zajistit nulové přetoky do distribuční sítě, vždy zde budou krátkodobé přetoky způsobené regulací. Současná technologie neumožňuje skokově vyregulovat a zajistit nulové přetoky do sítě - vždy zde bude docházet k nějakému přechodnému jevu (přetokům) v řádu desítek sekund - počítáte při návrhu FVE s tímto jevem? Regulaci na "nulovou" dodávku do sítě by šlo výrazně upřesnit při použití měničů s akumulátory.

Děkuji

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Technologií se zpětnovazebním proporcionálním řízením lze docílit nulových přetoků do distribuční soustavy. Způsob řešení, resp. zajištění nulových přetoků, je ponechán na dodavateli.

V Brně dne 25. 8. 2020

Za zadavatele – TECHart systems s.r.o.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci