



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Účel	Plocha M ²	S.V. M
101	HALA Č.01	1 218,77	12-13
102	HALA Č.02	2 155,01	13-14
103	HALA Č.03 - neřeší se	2 233,34	13-14
106	CHODBA	32,33	3.30
107	ÚLOŽNA KABELŮ	99,42	2.00
108	PRŮJEZD	57,67	5.50
109	ROZVODNA	34,61	3.50

Legenda místností - výpočet:

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
1.10 - hala 1+2				
Normovaná osvětlenost	171 lx	384 / 300 lx	474 lx	0,44 / 0,4
Cínná osvětlení UGER	18,1	22,2 / 25,0		
Světelná bary - Normovaná osvětlenost	583 lx	432 / 300 lx	461 lx	0,89 / 0,6

VYPRACOVAL: Radomír Coufal	ODP.PROJ.PROJESE: Mgr. E. Coufalová	KONTROLOVAL: Mgr. E. Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY: KAP atelier	SAC PROJECT s.r.o. Ing. Radomír Coufal 197/01 614	C&C
OKRES: Ústecký					
INVESTOR: st. a.s. s.r.o. Lipka 496, 43001 Chomutov					
OBEČ: 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.: Chomutov Silnoproudá elektrotechnika					
ZAK.ČÍSLO: 281118					FORMAT: 22 A4
ARCHIVNÍ ČÍSLO: C.VYKRESU					DATUM: 23.01.2019
Výpočet osvětlení - umělé - hala 02					STUPEN: DPS
					MENTKO: 1:100
					281118 D.14.24