



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |                       |                       |        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Č.                | Účel                  | Plocha M <sup>2</sup> | S.V. M |
| 101               | HALA Č.01             | 1 218,77              | 12-13  |
| 102               | HALA Č.02             | 2 155,01              | 13-14  |
| 103               | HALA Č.03 - neřeší se | 2 233,34              | 13-14  |
| 106               | CHODBA                | 32,33                 | 3,30   |
| 107               | ÚLOŽNA KABELŮ         | 99,42                 | 2,00   |
| 108               | PRŮJEZD               | 57,67                 | 5,50   |
| 109               | ROZVODNA              | 34,61                 | 3,50   |

Legenda místností - výpočet:

| Název                                 | Minimální hodnota | Průměrná hodnota | Maximální hodnota | Rovnoměrnost |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1.10 - Hala 1+2                       |                   |                  |                   |              |
| Normální osvětlenost                  | 171 lx            | 384 / 300 lx     | 474 lx            | 0,44 / 0,4   |
| Číselní osvětlení UGR                 | 18,1              | 19,7             | 22,2 / 25,0       |              |
| Svalení betonu - Normální osvětlenost | 383 lx            | 432 / 300 lx     | 481 lx            | 0,89 / 0,6   |

|   |   |                                   |                                 |  |            |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| VYPRACOVAL:<br>Radomír Coufal   | DOP PROJ.PROJEKCE:<br>Mgr. E. Coufalová | KONTROLOVAL:<br>Mgr. E. Coufalová | DOP PROJ.STAVBY:<br>KAP atelier | 22.01.2019<br>2019/01/21<br>1777/01/21 | C&C        |
| OKRES: Ústecky  |   |                                   |                                 |  |            |
| INVESTOR: rt steel s.r.o. Lipka 4996, 43001 Chomutov  |   |                                   |                                 |  |            |
| OBEC: 43001 Chomutov  |   |                                   |                                 |  |            |
| Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu<br>hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.o.:Chomutov<br>Silnoproudá elektrotechnika |   |                                   |                                 |  |            |
| 2AK ČÍSLO: 28118  |   |                                   |                                 |  | 22.04.     |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO  |   |                                   |                                 |  | 23.01.2019 |
| Výpočet osvětlení - denní - hala 02   |   |                                   |                                 |  | DPS        |
| 281118  |   |                                   |                                 |  | 1:100      |
| 0,1423  |   |                                   |                                 |  | C.VYKRESU  |