



Legenda místností:

Č.	Účel	Plocha M <sup>2</sup>	S.V. M
VESTAVBA 02			
401	SPRCHA	4,87	2,80
402	SPRCHA	1,83	2,80
403	PŘEDSÍŇ	2,01	2,80
404	PŘEDSÍŇ	3,02	2,80
405	SCHODIŠTĚ	21,33	2,80
406	SKLAD	7,19	2,80
407	SKLAD	5,78	2,80
408	SKLAD DROB. VYBAVENÍ	34,20	2,80
409	SKLAD DROB. VYBAVENÍ	15,71	2,80
410	CHODBA	21,02	2,80
411	ZASEDACÍ MÍSTNOST	104,72	2,80

Legenda místností - výpočet:

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
3.1 - 4.08 SKLAD	152 lx	222 / 100 lx	323 lx	0,68 / 0,4
Normativní osvětlenost	18,8	20,6	22,3 / 25,0	0,068
Činitel osáhnutí UGR	0,6 / 1,5 %	2,4 %	9,2 %	0,068
3.2 - 4.09 SKLAD	169 lx	249 / 100 lx	352 lx	0,68 / 0,4
Normativní osvětlenost	17,8	18,5	19,3 / 25,0	0,068
Činitel osáhnutí UGR	0,6 / 1,5 %	2,8 %	9,3 %	0,059
3.3 - 4.11 ZASEDACÍ MÍSTNOST	364 lx	530 / 500 lx	630 lx	0,69 / 0,6
Normativní osvětlenost	16,9	18,1	19,0 / 19,0	0,08
Činitel osáhnutí UGR	0,6 / 1,5 %	2,3 %	7,1 %	0,08
3.4 - 4.10 CHODBA	119 lx	227 / 100 lx	354 lx	0,52 / 0,4
Normativní osvětlenost	13,5	16,1	17,8 / 28,0	0,052
Činitel osáhnutí UGR	0,0 / 1,5 %	0,0 %	0,0 %	0
3.5 - 4.10 CHODBA	172 lx	182 / 100 lx	192 lx	0,94 / 0,4
Normativní osvětlenost	0,0	0,0	10,0 / 28,0	0,094
Činitel osáhnutí UGR	0,0 / 1,5 %	0,0 %	0,0 %	0

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Číslo projektu: 2019-001 Datum: 22.01.2019 1777 631 914	C&C
OKRES: Ústecký					
INVESTOR: rt staveb s.r.o.Lipská 4696, 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Sinoproudá elektrotechnika					
Výpočet osvětlení 4.NP - vestavba 2					
FORMAT: 5 A4					
DATUM: 22.01.2019					
STUPEN: DPS					
MERITKO: 1:50					
ZAK.CÍSLO: 281118					
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 281118					
C.VÝKRESU: D.1.4.25					