

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
F	MODUS KX6000L_KO(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení.)	Prisazené LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 47W, 6900lm, Ra80, 4000K	20

Legenda zařízení:

Značka	Popis
	Spínač 1, IP44, 10A, 230V
	Motory
	Zásuvka, IP44, 16A, 230V

Č.	Účel	Plocha M ²	S.V. M
110	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	61,93	3,10
111	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	30,36	3,10
207	MISTROVNA*3	21,92	2,90
208	MISTROVNA*3	21,87	2,90
209	KUCHYNKA	27,76	2,90
210	MISTROVNA*3	20,20	2,90
211	PODESTA	27,38	2,90

Základní údaje:

Působení vnějších vlivů určeno v technické zprávě podle ČSN 33 2000-5-51 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle ČSN 33 2000-4-41:

- Samočinným odpojením
- Použitím proudového chrániče
- Krytím a izolací
- Bezpečným napětím


Proudová soustava:

- Přívod do objektu - TN-C, 400/230V, 50Hz, AC
- Objekt - TN-C-S, 400/230V, 50Hz, AC

Způsob uložení rozvodů:

- Rozvody NN zasekány pod omítku s krytím vrstvy min.10mm
- Rozvody NN a MN uloženy v trubkách nebo lištách
- Rozvody MN uloženy v chráničkách

Osazení zásuvek, vypínačů a přípojných bodů bude po koordinaci s dodavatelem technologie a investorem!!

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zaměstnanec 202 Kontaktní osoba: QH1 IČO:250 47 618 T:777 931 614		
OKRES: Ústecký		OBEČ: 43001 Chomutov				
INVESTOR: rt steel s.r.o.Lipská 4696, 43001 Chomutov						
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika					FORMAT	3 A4
					DATUM	22.01.2019
					STUPEN	DPS
					MERITKO	1:50
ZAK.CISLO: 281118						
Osvětlení, zásuvky, přístroje 1.NP - vestavba 3					ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU
					281118	D.14.12