



Označení svítidla	Typ	Název	Svítelné zdroje
F	MODULS_KK6000L_KO (Zadávatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení.)	Přisazené LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 47W, 6900lm, Ra80, 4000K
E	MODULS_BRS_KO375V2 (Zadávatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení.)	Přisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
N		Nouzové svítidlo s piktogramem	1 x LED, 3W

Legenda zařízení:

Značka	Popis
	Spínač 1, IP20, 10A, 230V
	Spínač 5, IP20, 10A, 230V
	Spínač 6, IP20, 10A, 230V
	Spínač 6+1, IP20, 10A, 230V
	Snímač pohybu, IP20, 180/120°, 10m, 230V
	Motory
	Zásuvka, IP20, 16A, 230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Účel	Plocha M ²	S.V. M
VESTAVBA 05			
217	ŠATNA	14,47	2,90
218	CHODBA	4,03	2,90
219	ŠATNA	24,67	2,90
220	UMÝVÁRNA	22,33	2,90

Základní údaje:

Působení vnějších vlivů určeno v technické zprávě podle ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle ČSN 33 2000-4-41:
Samočinným odpojením
Použitím proudového chrániče
Krytím a izolací
Bezpečným napětím
Proudová soustava:
Přívod do objektu - TN-C, 400/230V, 50Hz, AC
Objekt - TN-C-S, 400/230V, 50Hz, AC
Způsob uložení rozvodů:
Rozvody NN zasekány pod omítku s krytím vrstvy min.10mm
Rozvody NN v SDK uloženy v chráničkách
Rozvody NN a MN v prostoru půdy v trubkách nebo lištách
Rozvody MN uloženy v chráničkách
Osazení zásuvek, vypínač a přípojných bodů bude po koordinaci s dodavateli technologie a investorem!!

VYPRACOVAL Radomil Coufal	ODP.PROJ.PROFESE Mgr.E.Coufalová	KONTROLOVAL Mgr.E.Coufalová	ODP.PROJ.STAVBY KAP atelier	C&C PROJEKT s.r.o. Zaškrtněte 252 Kódovaný kód ISO 250 47 418 1777 631 814	<div>C&C</div>
OKRES: Ústecký		OBEC: 43001 Chomutov			
INVESTOR: rt steel s.r.o.Lipská 4696, 43001 Chomutov					
Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu hala 2 parc.č.2119/11 a 2119/12 k.ú.:Chomutov Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	3 A4
				DATUM	23.01.2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 281118	
Osvětlení, zásuvky, přístroje 2.NP - vestavba 5				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				281118	D.1.4.15