



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory ve výrobní hale rt steel s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_579.html
Identifikace projektu:	„Energetické úspory ve výrobní hale rt steel s.r.o.“ registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016986

Název zadavatele:	rt steel s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Lipská 4696, 430 01 Chomutov
Zastoupen:	Mgr. Radek Červenka, jednatel
IČO:	27281868
DIČ:	CZ27281868

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+ 420 739 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotazy v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace začínají p. č. 16.

I.

Dne 9. 11. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 16:

Ve výkazu výměr v části „vytápění“, chybí položka viz níže:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



- Axiální ventilátory + montáž:
- pro odvod spalin 3 ks (min. průtok - 2 x 860 m³/h + 1 x 610 m³/h)
- pro přívod spalovacího vzduchu 2 ks (min. průtok - 1 x 1720 m³/h + 1 x 610 m³/h)

Náš dotaz zní: upraví zadavatel předložený VV tak, aby obsahoval práce a dodávky spojené s vytápěním?

K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující:

Část stavebních úprav výrobní haly zadavatele bude realizovaná zadavatelem jako „nezpůsobilé výdaje“ souběžně s prováděním stavebních prací, které jsou předmětem této zakázky. Zpracovatel části VZT a vytápění umístil v dotazu uvedené položky do VV VZT jako jednu položku – zařízení č.5 do nezpůsobilých výdajů. Chyba byla opravena a položky jsou zahrnuty do položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 15:

1. Ve výkazu výměr v části „elektroinstalace,, jsou položky č. 11 – 18 v necelých kusech.

11	K	731231	rozvaděč R1	ks	0,200
12	K	731311	rozvaděč R2	ks	0,400
13	K	731311.1	rozvaděč R3	ks	0,200
14	K	731311.2	rozvaděč R5	ks	0,200
15	K	436679	blok odpínače SE-BL-J1600-V001 3pol pro BL1600	ks	0,200
16	K	436672	spoušť SE-BL-1600-DTV3 630-1600A distri proBL1600	ks	0,200
17	K	436686	spoušť podpěťová SP-BL-X230 230Vac/220Vdc pro BL	ks	0,200
18	K	483211	elektroměr 3fázový nepřímý ET411 x/5A	ks	0,200

Náš dotaz zní: upraví zadavatel předložený VV na celé kusy? Případně prosíme o dodání popisu, jak např. rozvaděč / elektroměr vyrobit na 0,2ks.

K dotazu č. 15 zadavatel uvádí následující:

Projektant elektro necelými počty položek řešil rozdělení rozvodných skříní mezi způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, byl upraven tak, že způsobilými výdaji budou pouze komponenty pro jištění/spínání osvětlení a rozvodné skříně jsou nezpůsobilými výdaji.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet v4

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději do 25. 11. 2020 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 11. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne **25. 11. 2020** v 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet v4

V Brně dne 11. 11. 2020

Za zadavatele – rt steel s.r.o.:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci