

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 24. 11. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



DOTAZ 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedené tyto položky k ocenění:

SO 01 Gravitační stoka

211	K	091104000R	Dendrologický průřez	...	1,000
208	K	091704000R	Náhradní výsadba	ks	600,000
	P		Poznámka k položce: hloubení jamky, sazenice, hnojení, kůl, popěstevní péče		

SO 02 Přípojky – veřejná část

110	K	091104000R	Dendrologický průřez	...	1,000
-----	---	------------	----------------------	-----	-------

SO 03 Přeložka vodovodní řádu ul. Z Kopce

148	K	091104000R	Dendrologický průřez	...	1,000
151	K	091704000R	Náhradní výsadba	ks	20,000
	P		Poznámka k položce: hloubení jamky, sazenice, hnojení, kůl, popěstevní péče		

SO 04 Kanalizační přípojka č.p. 85 a č.p.242

73	K	091704000R	Náhradní výsadba	ks	10,000
PP			Náhradní výsadba		
P			Poznámka k položce: hloubení jamky, sazenice, hnojení, kůl, popěstevní péče		
VV			10		10,000

Prosíme o vysvětlení, jakým způsobem byly stanoveny počty ks pro novou výsadbu, když nebyl zhotoven dendrologický průřez a má jej ocenit uchazeč. Dle našeho zjištění, se dendrologický průřez zpracovává v rámci zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Na základě výsledků z provedeného dendrologického průřezu je pak navrženo kácení dřevin a náhradní výsadba včetně stanovení nejenom počtu, ale i typu stromů a keřů.

Prosíme tedy zadavatele o uvedení, zda má uchazeč skutečně ocenit dendrologický průřez. Pokud ano, prosíme alespoň o přesné vyspecifikování stromů a keřů pro náhradní výsadbu (typy, velikost) a uvedení doby, jak dlouho je potřeba uvažovat popěstevní péči případně co vše do ní zahrnout.

DOTAZ 2:

Ve výkazu výměr je uvedeno, např. v SO 01 Gravitační stoka tato položka:

210	K	091304000R	Zajištění komplexního záručního servisu	...	1,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Prosíme o uvedení, co je myšleno touto položkou.

DOTAZ 3:

Ve výkazu výměr je uvedeno, např. v SO 01 Gravitační stoka tato položka:

209	K	092103001R	Náklady na zkušební provoz, zajištění vyhodnocená zkušebního provozu	...	1,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Prosíme o uvedení, jak dlouhý se předpokládá zkušební provoz. Ve smlouvě o dílo a zadávací dokumentaci není uvedeno. Současně prosíme o uvedení, co vše bude v rámci zkušebního provozu po uchazeči požadováno. Obvykle je předmětem účast na určených kontrolních dnech a vypracování závěrečné zprávy.

DOTAZ 4:

Ve výkazu výměr objektu SO 01 Gravitační stoka je uvedena tato položka k ocenění:

205	K	082103000R	Hodinová mzda - pracovník zhotovitele	hod	1 000,000
	PP		Hodinová mzda - pracovník zhotovitele		
			Poznámka k položce:		
	P		Terenní úpravy, plánování, drobné opravy dlažděných ploch, provedení drobných dobetonávek (bez materiálu)		

Prosíme o uvedení, jakým způsobem byla stanovena výměra u této položky. Současně si dovoluujeme upozornit, že v popisu položky je uvedeno více druhů prací, které mohou vykonávat rozdílné profese (dělník, dlaždič, atd) a každý může mít jinou hodinovou sazbu.

DOTAZ 5:

Ve výkazu výměr objektu SO 02 Přípojky – veřejná část jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

71	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	87,000
72	K	894812232R	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná	kus	87,000
73	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	87,000
74	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	87,000
75	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení B125	kus	87,000

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda skutečně trvá na dimenzi DN425. Běžně používané šachty jsou DN400.

DOTAZ 6:

Ve výkazu výměr objektu SO 03 Přeložka vodovodní řádu ul. Z Kopce jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

47	M	286102510R	Potrubí PE 100 RC TS SDR11 DN50	m	45,000
49	M	503122r	Trubka třívrstvá PE100 RC TS voda SDR11 160x14,6 12m	m	20,000
55	M	104032R	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC TS voda SDR11 potrubí DN 25	m	45,000
58	M	104042R	Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 40x3,7 12m	m	2,000

44	M	286102000R	Potrubí PE 100 RC TS SDR11 DN80	m	185,000
----	---	------------	---------------------------------	---	---------

V popisu položky je uvedeno potrubí TS, což vyrábí pouze jediný výrobce (jedná se o potrubí třívrstvé). Dále např. v pol. Č. 55 a 58 je uvedeno dvouvrstvé TS. Takové potrubí neexistuje.

Prosíme zadavatele o sjednocení požadavků na vodovodní potrubí z PE.

DOTAZ 7:

Ve výkazu výměr objektu SO 02 a SO 04 jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

61	M	28613363	potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 160x14,6mm dl 12 m	m	398,000
34	M	28613366	potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 225x20,5mm dl 12 m	m	24,980
32	M	28613363	potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 160x14,6mm dl 12 m	m	41,370

Prosíme o uvedení požadavku na toto potrubí. Uvedené potrubí nelze dodat, aby odpovídalo přesně popisu položky. Vyrábí se buď jako třívrstvé nebo dvouvrstvé se signalizační vrstvou. Současně chceme upozornit, že zadavatel pro dimenze De 280/DN 247 a De 355/DN 313 navrhl potrubí s PP pláštěm, což je jiné potrubí než třívrstvé nebo dvouvrstvé se signalizační vrstvou.

DOTAZ 8:

Ve výkazu výměr objektu SO 01 Gravitační stoka je uvedena tato položka k ocenění:

160	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400	kus	126,000
PP			poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400 s odvětráním		
P			Poznámka k položce:		
VV			s odvětráním		
			126		126,000
161	M	552431110R	poklop těžký s rámem litinový 600x600 B125	kus	2,000
PP			poklop těžký s rámem litinový 600x600 B125 bez odvětrání		
VV			2		2,000
162	M	552431110RR	poklop těžký s rámem litinový 600x600 A15	kus	160,000

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda má uchazeč ocenit poklopy čtvercové, tj. 600x600 dle popisu položek ve výkazu výměr. Standardně se vyrábí a osazují poklopy kruhové (takto je uvedeno i v PD ve výpisu šachet).

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Stanovení počtu kusů bylo provedeno odborným posouzením ve vztahu ke kácenému počtu kusů.

S ohledem na změnu legislativního procesu v průběhu zpracování PD ve vztahu k novému stavebnímu zákonu a změnu legislativy o kácení, kdy kácení je nově součástí výrokové části územního rozhodnutí a původně nebylo. Územní rozhodnutí bylo před změnou legislativy již vydáno. Postup byl konzultován s příslušnými orgány. Kácení bude povoleno Zhotovitelem před realizací na základě přesného dendrologického posudku.

Specifikace rostlin, druhová skladba bude obsahovat dřeviny a bude na návrh Zhotovitele stanovena v samotném výroku rozhodnutí dotčeného orgánu. Zhotovitel musí předpokládat vysazování geograficky původních a stanovištně vhodných druhů stromů, s cílem zachovat stávající druhovou skladbu.

Tříletá popěstební péče o zeleň a další opatření budou probíhat dle ČSN 83 90xx vztahující se k vegetačním úpravám. Doporučeno je, aby bylo použito zapěstovaných jedinců starších než tři roky. V případě úhynu obnovu porostů provede zhotovitel doplnění kusů.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Po dobu záruky bude zhotovitel v ceně této položky zajišťovat veškeré opravy komplexně, může vyhodnotit v této položce další náklady na provádění servisu dle SOD čl. 11.6-11.11.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Stanovení jednotlivých částí zkušebního provozu bude v závislosti na etapizaci a harmonogramu zhotovitele. Zkušební provoz bude zpřesněn v dodavatelské dokumentaci dle konkrétních tech. postupů Zhotovitele. Od dokončení první etapy bude probíhat zkušební provoz do kolaudace. Viz DPS TZB str. 5 - dodefinovat podmínky zkušebního provozu, které následně oznámí stavebnímu úřadu. Položka zahrnuje všechny účasti na KD, legislativní součinnost a podklady apod.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Stanovení bylo provedeno odborným požadavkem ve vztahu k předmětu díla, jedná se o práce, které Zhotovitel provede v odpovídajícím popsaném rozsahu dle požadavku a specifikace s využitím naznačených dělnických profesí, pracovních operací. Zhotovitel zohlední v odpovídajícím ceně dle zadání prováděných prací.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Požadavek na DN425 je nutné dodržet.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o materiál pro řad, chráničku a přípojku.

Zadavatel sděluje, že nemůže uvádět konkrétního výrobce daného potrubí, proto zhotovitel provede ocenění položek za dodržení všech požadavků PD, technologických postupů, platných norem (Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075) a požadovaných standardů SMVAK. V případě, že daný výrobek není na trhu a nelze ho zajistit, zajistí výrobek kvalitativně shodný nebo lepší kvality.

S ohledem na vývoj požadavků standardů SMVAK je v současné době stanoven požadavek na kvalitu potrubí pro vodovodní řady - podle normy PAS 1075 typ 3.

Dodávky materiálu budou zpřesněny zhotovitelem v dodavatelské dokumentaci.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Potrubí je dostatečně specifikováno.

V případě, že daný výrobek není na trhu a nelze ho zajistit, zajistí dodavatel výrobek kvalitativně shodný nebo lepší kvality.

Dále viz odpověď k dotazu č. 6

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Poklopy budou kruhové 600 mm.

Dodávka zahrnuje všechno příslušenství ke kompletaci prvku zajišťující plnou funkčnost a těsnost (podružné usazovací prstence, adaptéry, těsnění apod. charakteristické Výrobky dle konkrétního Výrobce).

V Brně dne 25. 11. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlícko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci