



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Výměna zdroje tepla v Penzionu Na Staré faře
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://ezak.tendera.cz/profile_display_579.html">https://ezak.tendera.cz/profile_display_579.html</a>
Identifikace projektu:	název projektu „Výměna zdroje tepla v Penzionu Na Staré faře“ registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022881

Název zadavatele:	rt steel s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Lipská 4696, 430 01 Chomutov
Zastoupen:	Mgr. Radek Červenka
IČO:	27281868
DIČ:	CZ27281868

Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+ 420 739 193 745
E-mail:	<a href="mailto:bielak@tendera.cz">bielak@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 15. 12. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### Dotaz č. 1:

Jedná se o přívodní elektro kabel s dostatečným příkonem. Ten je již v technické místnosti připraven? V dokumentaci se mluví, o tom že se osadí rozvaděč s jištěním 80A, ale neříká se, na co se tento rozvaděč

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

napojí? To znamená jak je řešená přípojka pro kotelnu, je vyřízeno s CEZ distribuce a je zajištěná přípojka a pokud ano s jakým příkonem? A pokud ano jak daleko je od kotelny a kudy se povede přívodní kabel, pokud tedy není v kotelně.

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

*Přípojka pro kotelnu je zajištěna, kabel s dostatečným příkonem vede do kotelny a bude připojený.*

**Dotaz č. 2:**

Kdy se předpokládá realizace? Bezprostředně po skončení Vř nebo v letních měsících? Pokud se bude realizovat v zimě, tak zda bude opatřením na straně provozovatele omezen provoz?

**K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**

*Realizace bude provedena v souladu s čl. III, odst. 3.1 Smlouvy. K podpisu smlouvy dojde bezodkladně po ukončení výběrového řízení a provoz penzionu bude v tuto dobu omezen.*

V Brně dne 16. 12. 2020

**Za zadavatele – rt steel s.r.o.:**

**Ing. Roman Bielak**

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci