

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 16. 12. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

DOTAZ Č. 1:

V technické kvalifikaci - referenčních zakázkách je uveden u referenční zakázky na stavební práce ozn. jako č.2 požadavek, že předmětem stavební práce nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v min. délce 3000m. Je možno považovat za splnění tohoto požadavku na bezvýkopovou technologii zakázku, jejímž předmětem plnění byla rekonstrukce kanalizace prováděná metodou vložkování?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Referenční zakázku, jejímž předmětem plnění byla rekonstrukce kanalizace prováděná metodou vložkování, **nelze považovat** za zakázku, splňující požadavek zadavatele na předložení referenční zakázky, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií. Nebyl by tak naplněn požadavek zadavatele na referenční zakázku, jehož účelem je prokázat zkušenosti účastníka s realizací výstavby nebo rekonstrukce splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií, tzn. metodou protlaku.

V Brně dne 18. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci