

Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:	
Název:	„Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“
Druh:	stavební práce
Zadavatel:	
Název:	Obec Roztoky
Sídlo:	Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
IČ:	00639966
zastoupený:	Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

1.) **Otázka:**

- pro podepření lávky v místě Rakovnického potoka jsou navrženy podpěry PIŽMO. Není však zřejmá doba, po kterou budou podpěry instalovány, pro stanovení doby pronájmu. Může zadavatel blíže upřesnit, na jaké období budou podpěry instalovány?
- je navržena protikorozní ochrana ocelových podpěr lávky, nebo je pro podepření uvažováno s ocelí bez PKO?
- u mostku je v TZ zmíněno provedení provizorní a definitivní přeložky NN v režii ČEZ. Zajistí investor časovou součinnost s ČEZ (vyvěšení kabelů před stavbou a definitivní přeložení po dokončení mostu)?
- u mostku je v TZ uvedeno projednání zábradlí s městem Kolín, s tím, že bude použit estetický tvar zábradlí. Platí to pro předmětný mostek nebo máme uvažovat klasické zábradlí se svislou výplní?
- jaký je navržený systém vodotěsné izolace železobetonových prefabrikátů s petlicovým stykem? Může být přímopochodí polyuretanový systém?
- jaká je navržena protikorozní ochrana ocelového zábradlí?

2.) **Odpověď:**

- materiál PIŽMO je uvažovaný jen, aby bylo doloženo, že podepření je realizovatelné, podpěrná konstrukce bude ponechána do doby výstavby nové lávky, příp. odstranění lávky,
- bez PKO,
- z mostku se kabely odstraní a poté se zpět osadí na nový mostek, investor zajistí koordinaci provedení se stavbou,
- zde estetika nehraje roli, do teď nebylo žádné zábradlí - klasické zábradlí se svislou výplní,
- ano, pokud je typ izolace schválený,
- dle TKP kap. 19 kombinovaný povlak (metalizace + nátěry) nebo jen nátěry.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění podmínek a nejedná se o podstatnou změnu zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky.

V Roztokách 18. 12. 2020

Ing. Lenka Peterková
starostka