

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 17. 12. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím e-mailu doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

DOTAZ č. 1:

Dle PD je vodovodní řád A-2 délky 21,1m, ale v položkovém rozpočtu je tento řád u objektu „SO 03 - Přeložka - vodovodního řádu ul. Z kopce“ (položky č. 46 a 47) v délce 45 metrů. Bude upraven položkový rozpočet?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zhotovitel nacení příslušné množství jednotek dle výkazu výměr.
Prodloužení řádu a revize PD na délku dle výkazu bude provedena změnou stavby před dokončením.

DOTAZ č. 2:

V návaznosti na dodatečné informace č. 5, dotaz č.4 – podle položkového rozpočtu je u objektu „SO 01 – Gravitační stoka“ asfaltový beton ACO 11 o tloušťce 40 mm a obalované kamenivo OKS II o tloušťce 70 mm, kdežto v PD je u ACO 11 uvedena tloušťka 50 mm a u OKS je to 100 mm. Které hodnoty platí?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zhotovitel nacení příslušné množství jednotek dle výkazu výměr.

DOTAZ č. 3:

Dále má být pod vrstvou obalovaného OKS II vrstva mechanicky zpevněného kameniva MZK o mocnosti 160mm a tato položka v rozpočtu chybí. Naopak je zde uvedena položka „Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm“, která není ve výkresu uložení potrubí. Bude upraven položkový rozpočet?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zhotovitel nacení příslušné množství jednotek dle výkazu výměr.

DOTAZ č. 4:

U objektu SO 01 Gravitační stoka je celková kubatura hloubení jam ve 3. a 5. třídě 31 487,25m³ (30 537,25m³ + 950 m³). Dle předpokladu uchazeče se kubatura zeminy třídy 3 přemístí na meziskládku do vzdálenosti 1 km a odtud bude brána pro zpáteční zásyp zeminou, pro zpětné rozprostření ornice a vytěžená zemina z protlaků (664,564m³) by se měla uložit na skládku do 19km, tudíž by v položce vodorovného přemístění do 1000 m být neměla, protože doprava na meziskládku je započítána již v kubatuře hloubení a měla by být uvedena v položce vodorovného přemístění do 10 000m (kde skutečně uvedena je). Je předpoklad uchazeče správný? Dojde ke změně kubatury u položky vodorovné dopravy do 1 000m?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Přebytek zeminy bude naložen a odvezen na mezideponii. Následně na základě vyhodnocení kvality materiálu, alt. potřeby terénních úprav dle skutečné bilance bude opětovně naložen a odvezen na skládku. Zhotovitel nacení příslušné množství jednotek dle výkazu výměr.

DOTAZ č. 5:

U stejného objektu je v položce nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m³ uvedena kubatura 56 200,294m³. Uchazeč se ptá, zda je tato položka určena pro nakládání výkopku z meziskládky? Pokud ano, tak vzhledem k tomu, že celková kubatura hloubení, která se odveze na meziskládky o odtud dále je 31 487,25m³, zdá se toto množství příliš velké, zvláště, když nakládání na dopravní prostředky při výkopu je již obsaženo v ceně položky hloubení jam. Zadavatel uvažuje o dvojím přemístění na meziskládky a proto dvojím nakládání?

Pokud tomu tak není, tak ve výkaze výměr nakládání je řádek „výkop“ o kubatuře 31 487,23m³. Tento řádek se jeví jako duplicita a místo tohoto by měla být uvedena kubatura odvozu výkopku z meziskládky na konečnou skládku (položka vodorovného přemístění do 10 000 m), jelikož nakládání pro zpětný zásyp a ostatní již ve výkazu výměr položky obsaženo je.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Kubatura nakládání s výkopkem je v PD stanovena v tomto množství s ohledem na předpoklad nakládání s výkopkem v samostatném pracovním kroku např. s ohledem na složitost lokality nelze zajistit postavení obou strojů v místě stavby současně.

Zhotovitel nacení příslušné množství jednotek dle výkazu výměr.

V Brně dne 21. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci