

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Veřejná zakázka:	
Název:	„Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“
Druh:	stavební práce
Zadavatel:	
Název:	Obec Roztoky
Sídlo:	Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
IČ:	00639966
zastoupený:	Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

1.) Otázka:

V DI ze dne 18.12.2020 je uvedeno, že systém vodotěsné izolace deskových prefabrikátů mostku u č.p. 17 může být přímopochozí. Ve výkazu výměr však není pro SVI položka. Doplní zadavatel položku do výkazu výměr

2.) Odpověď:

Izolace nebude provedena, jedná se jen o příjezd k domu, srážková voda odteče, příčný a podélný sklon jsou dostatečné. Výkaz výměr se doplňovat nebude.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění podmínek a nejedná se o podstatnou změnu zadávacích podmínek nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky

V Roztokách 21. 12. 2020

Ing. Lenka Peterková
starostka