

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 21. 12. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

DOTAZ Č. 1:

Žádáme zadavatele o dopřesnění položek protlaků realizovaných šnekovým vrtáním DN 450 a DN 500, kde ze zadávací dokumentace není patrné umístění jednotlivých protlaků a hloubka jejich uložení (velikost startovacích a cílových šachet). Bez znalosti těchto údajů je zpracování jednotkových cen velice komplikované.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Hloubka uložení a umístění protlaků je patrná z podélného profilu, např. pro řadu A- graficky znázorněno mezi š.36-37 ve výkrese PD DPS, D.2.1.

Pro další řady v DSP např. stoka A-1 mezi Š130 a Š132 atd.

Velikost startovací jámy se předpokládá totožná jako pro realizaci běžného vrtání.

V případě, že Zhotovitel bude disponovat vlastní strojní technikou a mechanismy vyžadující zvýšení prostorových nároků – zohlední zvýšené nároky na umístění techniky do jámy/na terén ve své nabídce. Toto platí i pro jiná částí stavby a použité stroje a mechanismy.

DOTAZ Č. 2:

Žádáme o doložení podkladu, zda-li je zpracován, geologický průzkum na ostatních stokách stavby.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel reagoval na obdobný dotaz ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5, Dotaz 1

Cituji: „V celém rozsahu díla nebyl zpracováván podrobný hydrogeologický průzkum.

Průzkum byl proveden pro část lokality Příloha G- bod1, Zpráva inženýrsko-geologického průzkumu v lokalitě plánované výstavby kanalizačního řádu v k.ú. Hradiště pod Babí Horou R.P.GEO s.r.o., 8/2018

V rámci jiných částí stavby byly vyhodnoceny jako relevantní zdroje informací pro zpracování PD, vrty a data z Geofondu.“

Geologický průzkum zpracuje Zhotovitel viz položka SO 01 - Gravitační stoka - pol. 186. Předpokládá se účast geotechnika v místě stavby viz pol. 206 a součinnosti statika pol. 204.

II.

Zadavatel si dále dovoluje prostřednictvím vysvětlení upřesnit níže uvedené skutečnosti:

1. Položka asfaltový beton, poklady, nátěry apod. jsou určeny pro jámu v rozsahu 3,5x5m. Konstrukční přesahy vrstev zohledňuje výkaz výměr následovně:

Výměra je dána jako čistá ve vztahu k počtu jam a jejich půdorysnému průmětu.

Zhotovitel v rámci dodržení technologických postupů provede příslušné přesahy jednotlivých konstrukčních vrstev.

Přesahy Zhotovitel zakalkuluje do jednotkové ceny formou - ztratiného/prořezu a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu (přeložení materiálu nutného k provedení funkčních spojů).

2. Zadavatel nedisponuje báňským projektem; báňský projekt zpracuje zhotovitel v rámci dodavatelské dokumentace.

V Brně dne 22. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci