








 V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSEPLENÍ

 SPINÁČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ

 SPINÁČ DOMOVNÍ DO VLAHA

 (DVOU) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ

 ZÁSUVKA DO VLAHA

 POHYBOVÉ ČIDLO

 PČ

 VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)


Typy svítidel – viz samostat.seznam

M.E.	Nazev mlinosti
1-2.01	Črnoho
1-2.02	Pokoji
1-2.03	Hygieničke zaščitni
1-2.04	Pokoji
1-2.05	Hygieničke zaščitni
1-2.06	Pokoji
1-2.07	Pokoji
1-2.08	Pokoji
1-2.09	Satno
1-2.10	Pokoji
1-2.11	Hygieničke zaščitni
1-2.12	Pokoji
1-2.13	Hygieničke zaščitni
1-2.14	Učinkov mlinost
1-2.15	Pokoji
1-2.16	Pokoji
1-2.17	Hygieničke zaščitni

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMAT. ODPOJENIM OD ZDROJE
V KOUPELNĚ ZVYŠENÁ OCHR. POSPOJENIM
DOPŮLKOVÁ PROUD.OCHRANIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

VYPRACOVANÉ Ing. HEITNER Iod.		ODP. PROJ. / PROFESE	KONTROLOVANÁ	ODP. PROJ. / STAVBY
OKRES:		OBEČ: Špindlerův Mlýn		
INVESTOR: Spol. s.r.o.				
REKONSTRUKCE OBJ. REK. CHATY SLAVIE č.p. 134 k.ú. Špindlerův Mlýn, parc.č. 134/342 a 8, 70/4... ELEKTRO				
ZAK. ČÍSLO: 2141				
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
C. VYKRESU				
2141/05/19 E2				

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCI
V MÍSTĚ INSTALACE

- DO STĚN,PANELŮ (SDK KONSTRUKCI, STĚN,PŘÍČKY)
- POD OMÍTKOU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE)

NA SPOL.PŘÍČKÁCH NEMONTOVAT PŘÍSTROJE PROTI SOBĚ
POZOR! MONTÁŽ NA A DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ
V MÍSTĚ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCI POUŽÍT KABELY
SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU

EL.PŘÍSTROJE V KOUPELNĚ OSAZOVAT S OHLEDEM
NA VYHRAZENÉ ZÓNĚ!

EI.PŘÍSTROJE V KOUPELNĚ OSAZOVAT S OHLEDEM
NA VYHRAZENÉ ZÓNY!

Situční schema – půdorys 2.NP

ARCHIVI CISEL	2141/05/19	E 2
---------------	------------	-----