



E46	EL. ZASUVKA 230 V / 0,21 kW NA ZDI VE VYSCE 210 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	MRAZICI SKRIN
E45	EL. ZASUVKA 230 V / 0,185 kW NA ZDI VE VYSCE 210 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI SKRIN
E44	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E43	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E42	EL. ZASUVKA 230 V / 0,5 kW NA ZDI VE VYSCE 70 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	REZERVA (VYCEPNI ZARIZENI)
E41	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E40	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E39	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZMEKCOVAC VODY
E38	EL. ZASUVKA 230 V / 3 kW NA ZDI VE VYSCE 110 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZASUVKU MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC – OHRIVAC VODY)	(SAMOSTATNY JISTIC)	OHRIVAC VODY
E37	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E36	EL.VYVOD 400 V / 3,8 kW ZAKONIT VE VYPINACI NA ZDI A ZAJISTIT DODATECNE PROTAZENI KABELU KE SPOTREBICI VC. ZEM. VODICE (POZORI! PRO VYVOD MUSI BYT UMISTENA PRUCHODKA/OTVOR PRO KABELAZ – RESI INTERIER) N E B O: EL.ZASUVKA 230 V / 3,5 kW NA VNITRNIM OPLASTENI BARU/INTERIERU VE VYSCE 100 CM NAD PODLAHOU POZORI! POZADAVKY NA INSTALACE UPRESNI INVESTOR A DODAVATEL KAVY – KAVOVAR PRONAJEM!	(SAMOSTATNY JISTIC)	KAVOVAR – INSTALACE BUDE UPRESNENA INVESTOREM REZERVA (POZORI! DO REZERVY MOHOU BYT VYTVORENY OBA POZADAVKY NA INSALACE!
E35	EL. ZASUVKA 230 V / 0,245 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE VYRLEDU)	(SAMOSTATNY JISTIC)	VYROBNIK LEDU
E34	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZMEKCOVAC VODY
E33	EL. VYVOD 400 V / 5,35 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 5 CM NAD PODL., 2M VOLNEHO KAB. VC. ZEMNICH VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	MYCI STROJ (PODPULTOVY)
E32	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E31	EL. VYVOD 230 V / 0,5 kW, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 5 CM NAD PODLAHOU, 2 M VOLNEHO KABELU VCETNE ZEMNICH VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI STUL
E30	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E29	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI SKRIN (PODSTOLOVA)
E28	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E27	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E26	EL.ZASUVKA 230 V / 1,2 kW 100 CM NAD PODLAHOU (REZERVA PRO INFRA-OHREV)	(SAMOSTATNY JISTIC)	REZERVA PRO INFRA-OHREV
E25	EL. VYVOD 230 V / 2,1 kW, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 5 CM NAD PODL., 3 M VOLNEHO KAB. VC.ZEM.VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	OHRIVACI STUL / REZON
E24b	EL. ZASUVKA 230 V / 1,06 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	HOLDMAKER
E24a	EL. ZASUVKA 230 V / 1,6 kW NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS.MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN SPOTREBICI)	(SAMOSTATNY JISTIC)	REZERVA PRO MIKROVLNU
E24	EL. ZASUVKA 230 V / 1,2 kW NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS.MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDE SPOTREBICI)	(SAMOSTATNY JISTIC)	BAIN MARIE
E23	EL. VYVOD 400 V / 22 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 5 CM NAD PODLAHOU, 1,5 M VOLNEHO KABELU VC.ZEM.VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	TROUBA POD SPORAK
E22	EL. VYVOD 230 V / 0,3 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE STROPU, 5 M VOLNEHO KABELU VC. ZEM. VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	OSVETLENI DIGESTOR
E21	EL. VYVOD 400 V / 8,4 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 63,5 CM NAD PODLAHOU, 1,5 M VOLNEHO KABELU VC.ZEM.VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	OPEKACI DESKA
E20	EL. VYVOD 400 V / 8,7 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 63,5 CM NAD PODLAHOU, 1,5 M VOLNEHO KABELU VC.ZEM.VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	FRITIZA
E19	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	MRAZICI SKRIN (PODSTOLOVA)
E18	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E17	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E16	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E15	EL. VYVOD 230 V / 0,5 kW, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 5 CM NAD PODLAHOU, 2 M VOLNEHO KABELU VCETNE ZEMNICH VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI STUL
E14	EL. ZASUVKA 230 V / 0,05 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZMEKCOVAC VODY
E13	EL. VYVOD 400 V / 11 kW PRES VYPINAC NA ZDI, KABEL VYVEDEN ZE ZDI 60 CM NAD PODLAHOU, 2,5 M VOLNEHO KABELU VC.ZEM.VODICE	(SAMOSTATNY JISTIC)	KONVEKTOMAT 6xGN1/1
E12	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E11	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
E10	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI SKRIN (PODSTOLOVA)
E9	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZADAVEK NA UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E8	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZADAVEK NA UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E7	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZADAVEK NA UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E6	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU (POZADAVEK NA UMISTENI UPRESNI PROVOZOVATEL)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – REZERVA
E5	EL. ZASUVKA 230 V / 0,185 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI SKRIN BIOOVPAD
E4	EL. VYVOD 230 V / 1,5 kW KABEL VYVEDEN ZE ZDI VE VYSCE 260 CM NAD PODL.,8–10M VOLNEHO KABELU VC.ZEM. VODICE	(SAM. JISTIC SE SPOZDENIM)	CHLADICI BOX
E3	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	MRAZICI SKRIN (PODSTOLOVA)
E2	EL. ZASUVKA 230 V / 0,15 kW NA ZDI VE VYSCE 50 CM NAD PODLAHOU	(SAMOSTATNY JISTIC)	CHLADICI SKRIN (PODSTOLOVA)
E1	EL. ZASUVKA 230 V NA ZDI VE VYSCE 120 CM NAD PODLAHOU (POZORI! NA ZAS. MUSI BYT PRIPOJEN POUZE JEDEN STOLNI SPOTREBIC)	(SAMOSTATNY JISTIC)	ZASUVKA – STOLNI SPOTREBIC
Poz.	Požadavky na instalace		Název zařízení/ks

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRÁNIČI

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ – POŽADAVKY NA INSTALACE ELEKTRO
3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN–C–S

LIST C.: LISTU:	1 1	Situační schéma – půdorys GASTRO			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2141/05/19
		OBJ.C./PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO: 2141	AKCE: REKONSTRUKCE OBJ.REK.CHATY SLAVIE č.p.134	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ing.HETTNER L	DATUM: 05/2019	INVESTOR: Spol.3V Invest s.r.o.	E5