



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Úspory energie v areálu společnosti MRAŽÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a.s.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1296.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Úspory energie v areálu společnosti MRAŽÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a.s. Program: OP PIK, program ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA VI., Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024222

Název zadavatele:	MRAŽÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
Sídlo zadavatele:	č.p. 408, 330 02 Dýšina
Zastoupen:	ANTONÍN RUBÁŠ, předseda představenstva VLADIMÍR SELIGER, člen představenstva
IČO:	25230484
DIČ:	CZ25230484

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 7. 1. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- mohl by jste nám poslat schema zapojení, které je v pdf souboru zadání nečitelné (strana 6 Technické specifikace)

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Orientační schémata zapojení byla zveřejněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 6. 1. 2021.

Dotaz č. 2:

- mohl by jste nám zaslat dispozici celé mrazírny?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Dispozice areálu a dotčených prostor = budov byla zveřejněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 6. 1. 2021. Součástí orientačního výkresu je i tabulka s rozměry jednotlivých komor.

Dotaz č. 3:

- prosím o vyznačení hranice dodávky (místo odkud se budou nové chladiče napojovat potrubím na stávající potrubní systém) v předmětných výkresech

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Hranice dodávky je orientačně vyznačena ve schématu zapojení v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 1. 2021. Napojení mrazírenských chladičů je možno napojit na stávající potrubí v místě umístění nových chladičů, a to okruhu -30°C a není nutné páteřní potrubí budovat. Napojení chladírenských chladičů rampy a komor je možno napojit z místa koridoru, což je chodba mezi komorou č.3 a č.4 a je nutno z tohoto místa rozvést nové potrubí k plánovaným chladičům.

V Brně dne 8. 1. 2021

Za zadavatele – MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci