



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Úspory energie v areálu společnosti MRAŽÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a.s.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1296.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Úspory energie v areálu společnosti MRAŽÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a.s. Program: OP PIK, program ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA VI., Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024222

Název zadavatele:	MRAŽÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
Sídlo zadavatele:	č.p. 408, 330 02 Dýšina
Zastoupen:	ANTONÍN RUBÁŠ, předseda představenstva VLADIMÍR SELIGER, člen představenstva
IČO:	25230484
DIČ:	CZ25230484

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 14. 1. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



Dotaz č. 1:

V příloze č. 3 zadávací dokumentace, Technické specifikace předmětu veřejné zakázky je na straně 11, v odstavci Doprava a inženýring a v odstavci Certifikáty, požadováno plnění v souladu s nařízením vlády č. 26/2003. Toto nařízení vlády je od roku 2016 neplatné. Žádáme zadavatele o uvedení platné normy, podle které se má uchazeč řídit a ke které má být vztažena certifikace.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Chladicí systém bude navržen a instalován podle platných norem a zákonů, zejména v souladu s platnou evropskou směrnicí 2014/68/EU (PED), aplikovanou do našeho zákonodárství nařízením vlády č. 219/2016, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a normou ČSN EN 378 vztahující se na chladicí systémy a zařízení. Instalace bude provedena odbornou montážní firmou se svářeči s příslušným oprávněním, mající stanovené svařovací postupy; před uvedením do provozu budou provedeny všechny potřebné zkoušky.

Dotaz č. 2:

Uveřejněné PID schéma zapojení předmětných chladičů chladicího okruhu má zásadní nedostatky ve specifikaci komponentů ventilových stanic pro chladiče a to i přes skutečnost, že toto schéma uvedl zadavatel jako orientační. V tomto PID schéma chybí u ventilových stanic dva kontrolní manometry pro řádné nastavení provozních parametrů a kontroly chodu každého chladiče. Protože zadavatel neuveřejnil ani základní položkový rozpočet, požadujeme od zadavatele jasné stanovisko, zda kontrolní manometry pro ventilové stanice požaduje instalovat nebo ne. Uveřejněné zadání není jednoznačné a neposkytuje v tomto objektivní hodnocení uchazečů a není tedy transparentní.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Dodavatel technologie je zodpovědný za správné seřízení chodu a odtávání chladičů vzduchu. Instalace kontrolních manometrů je nutná pouze na seřízení chodu a odtávání chladičů vzduchu. Za trvalého provozu není přítomnost manometrů vyžadována.

Dotaz č. 3:

Uveřejněné PID schéma zapojení předmětných chladičů chladicího okruhu má technické nedostatky ve specifikaci komponentů ventilových stanic pro chladiče a to i přes skutečnost, že toto schéma uvedl zadavatel jako orientační. V tomto PID schéma jsou u ventilových stanic s odtáváním horkými parami uvedeny na horkých parách a kapalině ventily EVRAT a na potrubí mokrých par ventil ICS. Pro požadované aplikace jsou tyto komponenty tak jak jsou zakresleny v PID schématu nevyhovující. Požadujeme od zadavatele jasné stanovisko, zda mají být ventilové stanice u chladičů oceněny a dodávány s typy armatur ventil ICSH na vstupu horkých par, ventil ICLX na mokré sání, ventil ICS+EVM na kapalině (typy Danfoss nebo adekvátní technické kvality) pro takovou to aplikaci určené. Uveřejněné zadání není jednoznačné a neposkytuje v tomto objektivní hodnocení uchazečů a není tedy transparentní.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Uvedené schéma je pouze orientační a dodavatel je zodpovědný za správný návrh a funkci všech instalovaných ventilových baterií.

Ventily EVRA/T a ICS jak jsou zakresleny jsou dle nás vyhovující, v našem závodě je již instalováno několik takových ventilových stanic a fungují bez problémů. Ten, kdo dotaz zpracoval, zřejmě nerozlišil mezi typy ventilových stanic pro chladírny a mrazírny. Pro mrazírenské chladiče jsou naopak potřeba složitější

ventilové baterie s použitím ventilů ICLX (rovněž používáme v našem závodě u mrazíren a bylo možné je při prohlídce vidět). Tento druh ventilů je pak potřebný pro použití u všech mrazírenských chladičů, což by zhotovil zakázku měl po odborné stránce vědět.

Dotaz č. 4:

Ve výzvě k podání nabídky vč. zadávací dokumentace uvádí zadavatel v článku 3. Předmětu veřejné zakázky, odstavce 2 c) přílohu č.4 Energetický posudek. Uvedená příloha nebyla zadavatelem uveřejněna a není k dispozici, žádáme o její zaslání.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení chybějící přílohu - Příloha č. 4 VPN_Energetický posudek.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Energetický posudek

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 9. Způsob podání nabídek

3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději do 11. 2. 2021 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 10. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne 11. 2. 2021 v 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Energetický posudek

V Brně dne 15. 1. 2021

Za zadavatele – MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci