



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Revitalizace školní družiny Milín
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_64.html
Identifikace projektů	název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.a - zateplení“, registrační číslo projektu <i>dosud nebylo přiděleno</i>, (dále jen „projekt 1“), název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.b - rekuperace“, registrační číslo projektu <i>dosud nebylo přiděleno</i>, (dále jen „projekt 2“) a název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen „projekt 3“)

Název zadavatele:	Obec Milín
Sídlo zadavatele:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO:	00242730
DIČ:	CZ00242730

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotazy v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace začínají p.č. 8.

I.

Dne 8. 3. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr nelze položku č. 144 objektivně ocenit – nikde není stanovena celková délka tohoto potrubí a ani v řezech a detailech není toto potrubí znázorněno – nikde jsme nenašli výpočet výkazu výměr:

144	K	721173	Dodávka a montáž odvětrávacího potrubí podlahy v 1.PP - nad střechu, bližší specifikace viz výkres D.1.1 - 06 a technické zprávy	kus	1,000
-----	---	--------	--	-----	-------

Žádáme o upřesnění.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Potrubí je znázorněno ve výkresech č. 6 a č.7. Ve výkrese č. 8 je ukončeno výrobkem K13. Jedná se o trubku PVC KG 150 (popsáno na výkresech), která vede ze skladby podlahy 1.PP a ústí nad střechu. Délka tohoto potrubí je 10 m a na trase jsou 3 kolena. Část trasy je vedena pod stropem 1.PP (viz výkres č.6). Potrubí v trase pod stropem bude uchyceno typovými objímkami do betonového stropu v počtu 5ks.

V Brně dne 9. 3. 2021

Za zadavatele – Obec Milín:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci