



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-42515-1/ČJ-2020-161006

Třebíč 28. dubna 2020

Počet stran: 3

Ing. Vítězslav Pruša  
MANŽ.CURIEOVÝCH 657  
674 01 TŘEBÍČ**Projekt „Kanalizace a ČOV Radkovice u Hrotovic“ - stanovisko pro stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích obdržel dne 24.4.2020 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce: "Kanalizace a ČOV Radkovice u Hrotovic", kdy toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o stanovisko pro stavební řízení, závazné stanovisko o připojení, souhlas se zvláštním užíváním komunikací a stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR před vydáním stanoviska ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou projektovou dokumentaci a vydává stanovisko pro stavební řízení, závazné stanovisko o úpravě připojení účelové komunikace k sil. č. III/4007 a stanovisko s umístěním trvalého dopravního značení.

Podle předložené dokumentace vypracované firmou AQVA-ING, datum srpen 2019, se jedná o úpravu účelové komunikace včetně jejího připojení ke stávající silnici, dále o stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích a umístění kanalizačních řádů v silničním pozemku v k. ú. obce Radkovice u Hrotovic.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené projektové dokumentaci Policie ČR podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává:

Bráfova třída 1247/11  
674 01 TřebíčTel.: 724273075  
Fax:  
Email: pavel.roudensky@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc

1. souhlasné stanovisko pro stavební řízení
2. souhlasné závazné stanovisko o připojení
3. souhlas se zvláštním užíváním komunikací
4. souhlasné stanovisko s umístěním TDZ

za splnění následujících podmínek:

- připojení sjezdu k areálu ČOV lez považovat jako dopravně nevýznamné a postačí zakreslit rozhledové plochy v souladu s ČSN 736101 změna Z1 č. 11.9 (rozhled pro zastavení) - nutno opravit a předložit k odsouhlasení

- rozhledová pole musí být prosty překážek výhledu vyšších než 0,7 m nad úroveň jízdního pásu nebo sjezd (nesmí zde být umístěny žádné pevné překážky ani vzrostlá zeleň)

- připojení sjezdu na sil. č. III/4007 musí být provedeno stavebně odlišně (např. přes sklopený obrubník atd.)

- provedení povrchu sjezdu a účelové komunikace musí být takové, aby nedocházelo ke znečišťování místní komunikace

- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat VL 6.1, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65

- situování stavby dle projektové dokumentace předložené uvedenou firmou VH atelier, spol. s r. o.

- příčné či podélné vedení sítí v blízkosti pozemních komunikací přednostně uvažovat bez překopů (protlakem). Překopy budou povoleny jen v odůvodněných případech, kdy protlak nebude možné provést.

- DZ č. P4 není nutné osazovat, naopak sjezd je nutné osadit červenými směrovými sloupky Z11g

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



npor. Bc. Jiří Plaček  
vedoucí oddělení

por. Ing. Pavel Roudenský