

Vážený pan
Ing. Vítězslav Průša
Manželů Curieových 657
674 01 TŘEBÍČ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-47585/2019/5203/Ou

VYŘIZUJE

Ing. Oujezdský Miroslav

Telefon 541 637 296

Mail:oujezdsky@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

20.11.2019

Radkovice u Hrotovic – Splašková kanalizace a ČOV, DSP

(k. ú. Radkovice u Hrotovic, ORP Třebíč; kraj Vysočina; ČHP 4 – 16 - 03)

Charakteristika akce:

Obdrželi jsme Vaši žádost o vydání stanoviska správce povodí k realizaci stavby „**Radkovice u Hrotovic – Splašková kanalizace a ČOV**“. Jde o realizaci splaškové kanalizace délky 1707,50 m DN 250, výtoku splaškové kanalizace 5,00 m a obtoku DN 300 délky 30,00 m současně bude třeba přeložek vodovodního řadu.

ČOV je navržena pro 400 EO, s maximálním přítokem 3,5 l/s, v průměru 52 m³/den, 2 650 m³/měsíc a 18 980 m³/rok a je vybavena technologií na srážení fosforu. Látkově je navržena kapacita ČOV na 24kg BSK₅/den. Limity pro vypouštěné znečištění jsou

navrhovány pro „p“ / „m“ / tuny za rok	BSK ₅	CHSK _{cr}	NL
Zkušební provoz	40/80/0,59	150/220/2,19	50/80/0,73
Trvalý provoz	30/50/0,44	110/170/1,61	40/600,58

Stavba se nachází ve vodním útvaru DYJ 1140 Rokytná od toku Rokytna po tok Rouchovanka včetně toku Rokytna od toku Jakubovský potok. Odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do toku Mázny potok jenž je ve správě LČR.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nemá vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací výše uvedené stavby pokud bude stanoven limit i pro Pcelk z důvodu instalace technologie na srážení fosforu..

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

elektronicky podepsáno