



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s. II.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1311.html
Identifikace projektu:	„Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s.“ registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0023210

Název zadavatele:	FRUJO, a. s.
Sídlo zadavatele:	č.p. 710, 691 53 Tvrdonice
Zastoupen:	Ing. Vít Němeček, statutární ředitel
IČO:	00557706
DIČ:	CZ00557706

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce – část 3.

I.

Dne 30. 3. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, pane Hlaváčku,

Veškeré mé dotazy se týkají části 3 veřejné zakázky Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s. II. (Evidenční číslo zadavatele: Z2021-002899).

Dotazy se týkají především instalace dobíjecích stanic, s čímž přímo souvisí i výběr vhodného hardware.

1. Je možné poskytnout situační náčrtek místa instalace? Bude se jednat o instalaci nabíjecích stanic na zeď či na sloupek?
2. Je zpracován a k dispozici elektroprojekt pro instalaci nabíjecích stanic?
3. Bude instalace probíhat takovým způsobem, že technik pouze namontuje a zapojí nabíjecí stanici na připravené místo? To je například na betonový pilíř, ze kterého bude v chrániče vyveden silový a datový kabel?
4. Je možné nahradit 2x ks dobíjecích stanic jednou tzv. double nabíjecí stanicí? To znamená nabíjecí stanicí, ze které je možné současně nabíjet dva elektromobily?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

ad 1. výkres umístění není k dispozici, stanice budou instalovány vedle sebe na zeď

ad 2. elektroprojekt není zpracován

ad 3. ano, dodavatel bude mít nachystané odběrné místo, jenom stanici zapojí a zprovozní

ad 4. ne, zadavatel požaduje samostatné stanice vedle sebe, ne na sloupku

V Brně, dne 31. 3. 2021

Za zadavatele – FRUJO, a. s.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci