

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Zadavatel dále mění zadávací dokumentaci.

I.

Dne 20. 4. 2021 a dne 21. 4. 2021 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- ve které položce je zahrnut poplatek za užívání statní komunikace?

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Do výkazu výměr byla přidána položka - poplatek za užívání statní komunikace

11	00524 R	Poplatek za zábor krajské komunikace	m2/den	202 200,00000		0,00
		A : 610*6*30		109		
		A1 : 330*7*30		69 300,00000		
		A1-4 : 110*7*30		23 100,00000		

Dotaz č. 2:

- ve vyjádření KÚS je požadavek na obnovu všech konstrukčních vrstev při šířce menší jak 1 m. Je tato podmínka zohledněna ve výkazu výměr?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

V těchto místech je navržena celoplošná oprava a osamocené přípojky mimo tuto úpravu jsou součástí položky č. 83.

Dotaz č. 3:

- ve vyjádření SÚS je podmínka na provizorní zapravení rýhy hubeným betonem nebo recyklátem, následně bude nutné odstranění, odvoz na skládku, skládkovné, ale výkaz výměr tuto položku neobsahuje

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Do výkazu výměr byla přidána níže uvedená položka:

49	564113520R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm	m2	2 133,60000		0,00
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, vč. zpětného odtěžení a uložení na skládku s poplatkem				

Dotaz č. 4:

- podkladní vrstvy jsou uvažovány na šířku 1,2 m, u šachet je šířka min. 1,8 m. Opravit ve VV.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

V okolí šachet budou opravovány komunikace (asfalty) celoplošně a jsou součástí položek pro opravu komunikací.

Dotaz č. 5:

- kanalizační přípojky jsou ve výkazu výměr agregovanou položkou. Kde jsou podkladní vrstvy komunikace a asfalty?

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Do výkazu výměr byla přidána níže uvedená položka:

83	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	m2	25,20000		0,00
		řezání živичného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živичného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.				

Dotaz č. 6:

- kanalizační poklop je uvažován litinový bez loga. Provozovatel požaduje s logem. Bude doplněno?

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Provozovatelem bude obec, která logo nepožaduje.

Dotaz č. 7:

- u revizních šachtiček chybí zátka

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Přípojky kanalizace budou budovány kompletně v jednom pracovním postupu, šachtičky jsou přímé, zátky se nebudou osazovat.

Dotaz č. 8:

- v extravilánu jsou kónusy obetonované 150x150/100 se značkovou tyčí. Doplnit do VV.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Byla přidána položka pro 7ks šachet takto upravených:

Obetonování šachet betonem prostým třídy C 16/20 vč. dodání ocel. výtyčky s nátěrem	m3	7,00000		0,00
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
7 ks : (1,6*1,6*0,5-0,6*0,6*3,15/4)*7		6,97550		
0,0245		0,02450		
Bednění pro obetonování šachet a odbednění	m2	22,40000		0,00
(1,6*0,5*4)*7		22,40000		

Dotaz č. 9:

- v komunikacích jsou vodovodní uzávěry s poklopy, chybí osazení poklopů pro nové konstrukční vrstvy asfaltů

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Do výkazu výměr byla přidána níže uvedená položka:

102 939421121RT2	Výšková úprava vodovodních poklopů vč.dodání nových poklopů D400	kus	120,00000		0,00
------------------	--	-----	-----------	--	------

Dotaz č. 10:

- při provádění domovních přípojek dojde ke křížení s obrubníky a dlažbou. V rozpočtu chybí rozebrání a zpětné osazení s min 50% dodávkou nových.

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Do výkazu výměr byla přidána níže uvedená položka:

82	599000009RA0	Rozebrání a oprava dlažděných chodníků vč. dodávky nových dlažeb a obrubníků	m2	345,80000		0,00
		(45,5+16,4+8,8+4,4+4,4+8,3+4,5+2,3+9,8+1,5*2+20+1,5+5,8+4,9+1,5+6,1+3,6+5,2+4,7*3+10*6,5+3+7,5+2,7+7,7+1,8+4,8+1,5*2+3*7,5)*1,2		345,72000		
		0,08		0,08000		

Dotaz č. 11:

Dle výpisu kanalizačních přípojek pro gravitační kanalizaci je délka přípojek 1 273 m. Ve výkazu výměr v pol. č. 77 u SO 01.01 je uvedena délka 1230,2 m s odkazem na výpis přípojek. Která z uvedených výměr je platná?

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu byla opravena délka přípojek:

81	831350113RAF	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm	m	1 273,00000		0,00
		dle výpisu přípojek : 1273		1 273,00000		

Dotaz č. 12:

V pol. č. 13 v soupisu prací pro SO 03.01 je uvedena montáž rygolu z prefabrikátu tl. 100mm. V pol. č. 14 je uveden materiál pro rygol - tl. 155mm ve výměře 280 ks. Podle našeho názoru je výměra příliš velká (3,3 ks do 1m x 67,2 x 1,03 = 229 ks).

Prosíme o vysvětlení, popř. úpravu soupisu prací.

K dotazu č. 12 zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu bylo opraveno množství (v původním výkazu bylo uvažováno s šířkou 25 cm)

14	59227001R	žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní	kus	230,00000		0,00
		(67,2*1,03+0,784)*3,33		230,00000		

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_21042021

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Úpravami došlo k navýšení rozpočtu o 5.938.817,- Kč bez DPH, a tím také ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která nyní činí: 51.565.872,- Kč bez DPH.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 20. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_21042021

V Brně dne 21. 4. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci