

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 29. 4. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V dodatečné informaci č. 1 je uvedeno, že do výkazu výměr byla doplněna specifikace pro revizní šachty průměru 315 mm. Tato specifikace ale není v aktuálním VV nikde uvedena.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Součástí dodávky je dodávka a montáž revizní šachtičky DN 315 vč. šachtového dna, prodlužovací trubky a poklopu o nosnosti B125, jak bylo uvedeno v opravě rozpočtu v položce 73 - SO 01.01

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je disproporce mezi frézováním a opětovným uvedením do původního stavu. Rozdíl (chybí) činí přes 11 tis m2 do uvedení do původního stavu.

2	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm a překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	16 720,00000
---	--------------	--	----	--------------

53	565131111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	5 050,00000
----	--------------	--	----	-------------

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Frézování státní komunikace je provedeno ve dvou vrstvách. Místní komunikace v jedné vrstvě. Z rozpočtu stavby bude u státní komunikace hrazena dle požadavku správce dotace jen oprava jednoho jízdního pruhu. Zbytek bude hrazen z jiných prostředků.

Místní komunikace budou opravovány v rozsahu výkopu.

V Brně dne 30. 4. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci