



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1274.html
Identifikace projektu:	„Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003791

Název zadavatele:	Plzeňská Bio Odpadová a.s.
Sídlo zadavatele:	Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Zastoupen:	Ing. Václav Řehoř, předseda představenstva Dušan Voráček, místopředseda představenstva
IČO:	29156602
DIČ:	CZ29156602

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 29. 4. 2021 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 5:

D.1 stavební a inženýrské objekty / D.1.1 architektonicko stavební řešení / D.1.1.2.2 HalaPUD 5

Ize při splnění základních požadavků na celý proces předpřípravy vstupních surovin, výroby bioplynu a všech požadovaných výstupů, tedy při respektování všech parametrů technologického procesu v případě příjmové haly upravit vnitřní dispoziční řešení 2.NP, kdy místo navržených kontejnerů bude použito jiné řešení (např. prefabrikované díly apod.), popřípadě dojde i ke změně umístění galerie?

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Ano, účastník může podle potřeb svého technologického návrhu upravit dispoziční řešení 2.NP, včetně potřeby jiného prostorového umístění v hale příjmu. Konstrukčně lze využít také jiné řešení (například prefabrikované díly a podobné materiály) pro realizaci 2.NP v hale příjmu. Všechny tyto úpravy dle potřeb svého technického a technologického návrhu musí následně účastník, bude-li vybrán jako zhotovitel, promítnout do realizační projektové dokumentace, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

II.

Dne 30. 4. 2021 byla zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 6:

PS 04 - bod 6.1. Dofermentor / PS 05 - koncový sklad

zdá se nám, že je rozpor mezi předepsaným typem konstrukce a specifikovaným kódem pro materiál.

Rádi bychom obdrželi upřesnění. Z hlediska konstrukčního se jeví navržené řešení - ocelové smaltované díly - jako nejvhodnější.

Pokud je takto správně, je možné řešit i pro PS 05 - 2 koncové sklady?

PS 04 - Dofermentor

6.1	Dofermentor Konstrukce pláště nádrže bude montovaná z ocelových smaltovaných dílů,	Materiál: ušlechtilá ocel, 1.4301
-----	--	-----------------------------------

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Pro upřesnění konstrukce a materiálu pro provedení provozních souborů PS 04 a PS 05 uvádíme následující: Konstrukce pláště Dofermentoru (PS 04) a konstrukce pláště Skladů (PS 05) bude namontována z nerezových dílů, včetně nerezového dna, tak jak je uvedeno v Technické zprávě Technologie D.2.1. Specifikace materiálu je uvedena ve Výkazu výměr: Materiál: ušlechtilá ocel, 1.4301

Způsob spojování jednotlivých dílů a konstrukční tloušťku materiálu navrhne účastník s ohledem na celkové rozměry vlastních nádrží.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

- 1) Nabídky je nutné podat nejpozději do 18. 5. 2021, do 10:00 hodin.

V Brně, dne 4. 5. 2021

Za zadavatele – Plzeňská Bio Odpadová a.s.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci