



LEGENDA:

Každá skřípní kóje (případně dvě nebo tři) bude připojena samostatně kabelem LYKF 2-3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je přirázáno.

- ✕ svítidla žárovková s číselným pohybem, IP 44
- ✕ svítidla průmyslová, L100W, IP 44
- δ vývody na povrch, č.1, IP 44
- ✓ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N str. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/21

Jana Brožová projekt elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu D, Nádražní 211.212-Školní 213.214 - Milín		
1.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE		
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová	PŘÍKAZNÍK:	PŘÍKAZNÍK:
ARCHIVNÍ ČÍSLO: E-06/21	DATUM: květen 2021	MĚŘITKO:
		1