



Č.p.205

LEGENDA:

- Každá sklení kóje (případně dvě nebo tři) bude připojena samostatně kabelem ČKKT J-3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je připojena.
- ✕ svítidlo žárovkové s čidlem pohybu, IP 44
  - ✕ svítidlo průmyslové, i1000W, IP 44
  - ♣ vstřípnost na povrch, č.1, IP 44
  - ✓ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
odpojením od zdroje - dle CSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

Jana Brožová projekt elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA: <b>Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu B, Nádražní 205, Školní 206,207 - Milín</b>		
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE		
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová	PARE:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	DATUM: duben 2021	3
E-04/21	MĚŘITKO: 1:100	