



č.p.222

č.p.223

č.p.224

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 32A, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

LEGENDA:

- svítidlo LED 18W, s čidlem pohybu, IP 44
- svítidlo průmyslové 1x100W, IP44
- svítidlo zářivkové, 2x36W, IP65
- tlačítko ovládání osvětlení na povrch, IP44

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu M. U Medvídků 222-224 - Milín			
3.NP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		3	
E-02/21		DATUM: leden 2021	
		MĚŘITKO:	