

Rozvodnice OCEP nástěnná
krytí: IP 40/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 151A, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz		
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu M. U Medvídků 222-224 - Milín rozvaděč RE222		
MÍSTO STAVBY:	Milín, bytové domy	STUPEŇ PD: zadání stavby
INVESTOR:	Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31	č.výkresu:
PROJEKTANT:	Jana Brožová	PARÉ:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		3
E-02/ 21	DATUM: leden 2021	
	MĚŘÍTKO:	

ROZVADĚČ RE 222

