

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 24. 5. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení níže uvedených dotazů:

- ve výkazu výměr prací chybí 2 ks měrných objektů

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Výkaz výměr obsahuje ultrazvukové sondy, byl doplněn o parshallov žlabu a beton. dno šachty.

27	Pol_0027	Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty včetně úředního ověření	ks	2,00000		0,00
		Parametry: pro P2 vč.dodávky Parshalova žlabu a šachtového dna betonového				

Dotaz č. 2:

- ve výkazu výměr chybí šachty a potrubí v prostoru ČOV

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Příslušné potrubí a šachty jsou součástí výkazu jako Položky SO 01-01 č.89-101 a oddíl trubní vedení.
Oceňte dle předloženého výkazu.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – ZD Příloha č. 4 Položkový rozpočet 26052021

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace, se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 4. 6. 2021 do 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_26052021

V Brně dne 26. 5. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci