

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Základní škola Podivín – výměna oken
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
Identifikace projektu:	Základní škola Podivín – výměna vnitřních oken, dveří a stavební práce

Název zadavatele:	Město Podivín
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen:	Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO:	00283495
DIČ:	CZ00283495

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 26. 5. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v ZD požadujete dvojsklo ve skladbě 3-6-3, meziskelní rámeček 6mm však, dle výrobce izolačních dvojskel, nelze použít.

Nejtenší vyrobiteľný rámeček je 8mm.

Je možné použít dvojsklo 3-8-3mm?

Jsou předepsané nějaké izolační vlastnosti dvojskla?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Navržená skladba izolačního dvojskla vychází z požadavku orgánu památkové péče na užití nejmenší možné tloušťky izolačního dvojskla.

Distanční meziskelní rámeček tl.6 mm je nejtenším průmyslově vyráběným nerezovým rámečkem.

Konkrétní požadavek ve věci tepelně-technických parametrů zasklení nebyl, s ohledem na atypickou konstrukci zasklení, určen. S ohledem na definovanou skladbu zasklení je však předpokládáno zlepšení tepelně-technických parametrů zasklení vůči stávajícímu jednoduchému zasklení o min.50% tedy na úroveň $max.U_g = 3,0 - 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

II.

Dne 27. 5. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazů k výběrovému řízení „ZŠ Podivín - výměna oken“.

1) Ve VV v oddíle tesařské konstrukce jsou uvedeny položky:

položení podlahových desek na pero a drážku, demontáž podlah bez polštářů z prken, deska dřevoštěpková P+D broušená 18 mm, textilie ochranná.

U toho je uvedena poznámka – ochrana stávajících podlah vnitřních.

Jedná se tedy pouze o ochranu podlah při výměně oken, kterou lze nahradit jinou variantou (např. textilie, karton,...), nebo se jedná o nové podlahy?

2) jaké bude kování? – nové kopie zástrčí, obrtlíků, klik; nebo lze repasovat?

nebo lze okno osadit pouze klikami (olivy, půlolyvy)?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

ad1) Zmíněné položky oddílu “762 Konstrukce tesařské” představují, jak praví uvedená poznámka, ochranu stávajících podlahových konstrukcí po dobu provádění prací. Dále je možno k danému dotazu

uvést pouze to, že předložené zadání s výkazem výměr a jeho položky jsou závazným podkladem výběrového řízení.

ad2) Pro zhotovení nových výplní otvorů je uvažováno též s dodávkou nového okenního a dveřního kování, které bude kopií kování stávajícího (viz příslušná část výkresové dokumentace). Materiálové provedení kování je obsahem textové části zadávací dokumentace. Možné užití stávajícího kování u nových okenních výplní po jeho repasi není uvažována – zejména s ohledem na silná souvrství krycích nátěrů není v současné době možno objektivně posoudit, zda a případně v jakém rozsahu by bylo možno stávající kování po jeho repasi využít.

Repase a opětovné užití stávajícího kování je uvažováno pouze u dveřních výplní, určených k celkové repasi.

V Brně dne 31. 5. 2021

Za zadavatele – Město Podivín:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci