

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Základní škola Podivín – výměna oken
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
Identifikace projektu:	Základní škola Podivín – výměna vnitřních oken, dveří a stavební práce

Název zadavatele:	Město Podivín
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen:	Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO:	00283495
DIČ:	CZ00283495

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 28. 5. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 3:

Dobrý den, co přesně je myšleno těmito položkami v rozpočtu, není mi jasné jaká část otvoru by se měla dozívat?

1 "Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm"

2 "Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm"

Prosím o reakci, děkuji.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

U stávajících výplní otvorů je předpokládáno kotvení rámu do kapes ve zdivu. Při odstraňování výplní dojde velmi pravděpodobně k narušení okrajů okenních otvorů (špalet). V dotazu zmíněné položky reprezentují případně potřebné dozdivky (úpravy) okenních špalet po demontáži původních a montáži nových výplní otvorů.

V této souvislosti zadavatel opakovaně upozorňuje, že demontáž i následná montáž nových výplní bude, z důvodu ochrany fasád, probíhat ze strany interiéru objektu.

V Brně dne 1. 6. 2021

Za zadavatele – Město Podivín:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci