



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
1.41a	ELEKTROROZVODNA NN - AC	87,79
1.41b	ELEKTROROZVODNA NN - DC	21,00

## LEGENDA HMOT

### DRUH KONSTRUKCE:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

### MATERIÁLY:

-  SDK PŘÍČKA RIGIPS TL. 75 mm (EI 30) NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x RF (A) 12,5 mm. +
- SDK OBKLAD KABELOVÉHO ŽLABU A INSTALAČNÍ ŠACHTY NA KONSTRUKCI KOVOVÉ, OPLÁŠTĚNÍ 1x RF 12,5 mm.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv:  $\pm 0,000 = 418,60$  m n.m.

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

HL. PROJEKTANT ING. JIŘÍ ADAMEC	ZODP. PROJEKTANT ING. DANIEL HÜBNER	VYPRACOVAL ING. DANIEL HÜBNER	KRESLIL	KONTROLOVAL	<b>PK</b> Adamec, s.r.o. ÚSTECKÁ 86, 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456
MÍSTO STAVBY: DLOUHOŇOVICE	INVESTOR: Meixner & Hanuš a.s. Czech republic, Francouzská 172/30, 120 00 Praha-Vinohrady	STAVBA: <b>FVE 150 kWp – TOP CENTRUM - BUDOVA 3</b>	OBSAH VÝKRESU: <b>VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP</b>	FORMÁT 420x297	
				DATUM 03/2021	ÚČEL DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY PK - 21 - 1003	ARCH. ČÍSLO
				MĚŘITKO: <b>1 : 100</b>	Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.1</b>