


LEGENDA

- CBS CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM
- RMS SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE, TZB
- RH HLVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V ROZVODNÉ NN
- RPO ROZVADĚČ POŽÁRNÍ OCHRANY
- DPF JEDNOTKA HLIDAJÍCÍ NAPĚTÍ V ROZVADĚČI
- NBP NOUZOVÉ SVÍTIDLO NBx – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NB2 NOUZOVÉ SVÍTIDLO NBx – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NP3 NOUZOVÉ SVÍTIDLO NPx – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NP4 NOUZOVÉ SVÍTIDLO NPx – upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"

POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALACE JE NAVRŽENA KABELY CXKH-R A CHKE-V ULOŽENÝMI DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
- NAPÁJECÍ SÍŤ EON : 3NPE, AC, 230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl.413.1, DOPLNĚNA OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- DLE ČSN EN 61439-1ed.2 ROZVADĚČE OPATŘIT ŠTÍTKEM POZOR EL. ZAŘÍZENÍ
- VNĚJŠÍ VLIVY U VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR DLE ČSN 33 2000-5-51ed.3:
- VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ELMS s.r.o organizační složka Bílá 60, 739 15, Staré Hamry tel./fax : +420 775 555 780 e-mail : elms@elms.sk	
Ing. P. Holub		T. Gomola	Ing. P. Holub		
INVESTOR	AGRIE Office s.r.o. náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 616 00, Brno			ZAKAZKA Č.	2014_01
STAVBA	Rekonstrukce interiéru administrativní budovy A Šumavská 519/35, 602 00, Brno			ÚČEL	DPS
				FORMÁT	2xM4
ČÁST	Administrativní budova A			DÁTUM	10/2020
PROFESE	Elektroinstalace – silnoproud			LIST	PŘÍLOHA: 1
				1/1	1
OBSAH VÝKRESU	Přehledové schéma CBS			MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.
				1:50	EL00-04