


## PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM

ODBOČNÁ POJISTKOVÁ KRABICE POZICE 250A

 ODBOČNA POJISTKOVÁ KRABICE 3X POZICE 63A

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>ELMS s.r.o. organizační složka</b> Bílá 80, 739 15, Staré Hamry tel./fax : +420 775 555 780 e-mail : elms@elms-sk	
Ing. P. Holub		T. Gomola	Ing. P. Holub		
INVESTOR	AGRIE Office s.r.o. náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 616 00, Brno			ZÁKAZKA Č.	2014_01
STAVBA	Rekonstrukce interiéru administrativní budovy A Šumavská 519/35, 602 00, Brno			ÚČEL	DPS
				FORMÁT	2xA4
ČÁST	Administrativní budova A			DÁTUM	10/2020
PROFESE	Elektroinstalace – silnoproud			LIST	PŘÍLOHA: 1
OBSAH VÝKRESU	Připojnicový systém			MĚŘÍTKO:  1:50	VÝKRES Č.  EL00–05