

4







\* Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popr. vyšší)!

- \* Nouzové osvětlení bude napojeno z ČBS.
- \* Ve vnějších stupátkách budou osazeny 2x rezervní chráničky pr.40
- \* Veškeré světelné okruhy budou spojeny, až na výjimky, v kabelovém žlábu > krabice- světló, krabice-vypínač

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

**POŽÁRNÍ ROZVODY**

**T** TOTAL stop tlačítko  
označit "POUZE PRO HZS"

- |   |                  |
|---|------------------|
|  | Vypínač řaz.     |
|  | Vypínač řaz.     |
|  | Vypínač řaz.     |
|  | Polybutové čidlo |



**PLANES**

**ELMS s.r.o. organizační složka**  
 Bílá 80, 739 15, Staré Hamry  
 tel./fax : +420 775 555 780  
 e-mail : elms@elms.sk

e-mail : [elms@elms.sk](mailto:elms@elms.sk)