



POZNÁMKA  
NA POTRUBÍ VEDENÉM VE VENKOVNÍM PROSTORU  
BUDE PROVEDENATEPELNÁ IZOLACE TL. 80MM S OPLECHOVÁNÍM

TEPELNÁ IZOLACE TL. 80MM S AI POLEPEM A OPLECHOVÁNÍM S POŽ. ODOLNOSTÍ DLE PR

±0,000 = PODLAHA 1NP

*Michal Kříž*  
Ing. Michal Kříž  
PROJEKTANT

ZHOTOVIL:  
ING. AROH MOHAR  
KONTROLOVAL:  
ING. AROH MOHAR  
INVESTOR:  
ADRE office s.r.o.

ATELIER, SKOTOPOLSKÁ 15, 612 00 BRNO  
ING. AROH MOHAR  
PROJEKTANT  
ING. AROH MOHAR  
KONTROLOVAL  
ING. AROH MOHAR  
INVESTOR:  
ADRE office s.r.o.

REKONSTRUKCE INTERIÉRU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"  
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU:  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
DATUM:  
02/2020

NAVROVAVANÝ STAV  
PŮDORYS NÁDRŽI  
VZDUCHOTECHNIKA  
M 1:50  
SO 01.VZT-I3